

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

| | |
|--------------------|---|
| Zadavatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| Sídlo: | Hroznová 17, 603 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ 01312774, není plátce DPH |

| | |
|--------------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice |
| Sp. značka / č.j. | SP8656/2024-523101 / SPU 389542/2024 |
| UID: | spudms00000014918943 |
| Druh zadávacího řízení: | dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 20. 9. 2024 požádal jeden z dodavatelů, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„V soupise prací, oddíl 5 Komunikace je položka č.30 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 150 mm = 8.841,368 m²

V PD – vzorovém řezu se však Podklad ze štěrkodrti nenachází.
Je zde: Vibrovaný štěrk VŠ tl. 150 mm

Jelikož se jedná o dva odlišné způsoby provádění, žádáme zadavatele o vysvětlení, co tedy platí?“

Odpověď na dotaz č. 1:

V rámci aktualizace PD z roku 2024 (příloha č. 10 zadávací dokumentace) došlo k úpravě konstrukce polní cesty. Konstrukční vrstva vibrovaný štěrk tl. 150 mm byla nahrazena vrstvou ze štěrkodrti tl. 150 mm.

V Brně dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

v z. JUDr. Jarmila Křížová

