

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Zastoupený:	Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty v k.ú. Radovesnice II. a v k.ú. Rozehnalý
Spisová zn. VZ/ Č.j.	SZ SPU 346680/2024 / SPU 397451/2024
UID dokumentu:	spuess920dede6
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) ZZVZ, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, zveřejňuje jako reakci na žádost dodavatele obdrženu dne 4. 10. 2024 v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Přesné znění dotazu účastníka ze dne 4. 10. 2024:

26	K	911334110	D+M dřevoocelových svodidel z dřevěné kulatiny + nátěr	m	21,600
----	---	-----------	--	---	--------

Poznámka k položce:

P

D2 – SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE, D3 – PŮDORYS A PŘÍČNÝ ŘEZ,

D4 – STAVEBNÍ PODÉLNÝ ŘEZ

VV

"vč. náběhů + zemních prací a zabetovování
"(1,5+0,2+1,5+4,4+1,5+0,2+1,5)*2

21,600

Dle projektu se mají svodidla kotvit z boku římsy.

Takový způsob kotvení je však v rozporu s TPV dřevoocelových svodidel, která jsou schválena pro používání na pozemních komunikacích v ČR.

Bude zadavatel trvat na provedení dřevoocelových svodidel tak, jak je to v PD i když se bude jednat o necertifikované provedení a nebudou tak zaručeny předpokládané vlastnosti svodidlového systému ?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel trvá na provedení svodidlového systému dle PD.

Svodidlo je pouze vizuální vodící prvek a je umístěno s ohledem na charakter účelové komunikace polní cesta s návrhovou rychlostí 20 km/hod, která bude v místě snížena.

S ohledem na místní požadavky se předpokládá, že svodidlo nebude klasickou ochranou proti nárazu jako je tomu u dopravních staveb vyššího řádu.

S pozdravem

V Praze dne: 7. 10. 2024

El. podepsáno

.....
Ing. Pavel Škeřík
Ředitel Sekce provozních činností

v. z. Ing. Lenka Tůmová
Ředitelka Odboru ekonomického
Státní pozemkový úřad