

Dne: 17.3.2021

Žadatel:

Vyřizuje:



Naše č.j. -

OPTIMA spol. s r.o.
Projektová, inž. a stav. činnost
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

Název stavby: **REALIZACE POLNÍ CESTY C 55 V k.ú. VAMBERK**

Popis stavby:

VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI SÍTÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, TEPLOVODU

V zájmovém území dotčeného záměrem nebo stavbou se **nachází** elektrické vedení, vedení teplovodu nebo zařízení související s Veřejným osvětlením nebo teplovodem, (*dále jen zařízení*), ve správě VAMBEKON, s.r.o.

Pro umístění a realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

1. Dodavatel stavby (*dále jen „dodavatel“*) musí před zahájením prací zajistit vytyčení zařízení od správce sítě (VAMBEKON, s.r.o.) a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s jejich polohou a upozornit je na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Dodavatel musí oznámit správci sítě zahájení prací minimálně 3 dny předem.
3. Výkopové práce **musí být prováděny ručně** ve vzdálenosti do 1 m po obou stranách od osy vedení (kabelu, teplovodu), elektrických rozvaděčů, stožárů, šachet a podobných zařízení souvisejících s Veřejným osvětlením, teplovodem. Dále nesmí být prováděny činnosti, které by znesnadňovaly nebo zamezovaly přístupu k těmto zařízením.
4. Souběhy a křížení tras zařízení musí být provedeno v souladu s platnými normami a předpisy (ČSN 73 6005).
5. Před záhozem zařízení musí být provozovatel zařízení vyzván ke kontrole uložení. O této kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly **nesmí být zařízení zasypáno**. Pokud toto dodavatel provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si správce sítě **právo nechat inkriminované místo znovu odkryt**.
6. Při záhozu musí být zemina pod zařízením řádně zhutněna, kabelové vedení zapískováno, provedeno krytí proti mechanickému poškození a opatřeno ochrannou výstražnou fólií, dle platných norem a předpisů. Vrstvy nad vedením musí být v jednotlivých 20 cm vrstvách řádně hutněny.
7. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem, teplovodem nebo zařízením (měnit výškovou niveletu země) oproti současnému stavu.
8. Dodavatel musí uvést pozemek nebo stavby se na něm nacházející (např. chodníky, vozovky, zařízení atp.), dotčené jeho činností **do původního stavu**.
9. Veškeré práce prováděné v zemním tělese pozemních komunikací musí být v souladu normou ČSN 73 6133.
10. Dodavatel musí neprodleně oznámit správci sítě ukončení prací a vyzvat ho k převzetí minimálně 3 dny předem.
11. Jakékoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení dodavatelem, musí být okamžitě nahlášeno **kontaktnímu pracovníkovi správce sítě tel.: 494 541 587**. Mimo pracovní dobu na kontaktní telefon kotelný Struha 732 944 781, který je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Příloha: 2xA4 *Situační nákres / zákres v mapovém podkladu*

Vyhotovil Lukáš Bolehovský, vedoucí tepelného hospodářství VAMBEKON, s.r.o. kontaktní pracovník správce sítě.

Razítko, podpis





17 -03- 2021



