

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Č.j.: MURK-OVŽP-20439/2021-286/2021-Pol

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: S/5

Oddělení: životní prostředí

OPTIMA spol. s r.o.

Žižkova 738

566 01 Vysoké Mýto

Počet listů dokumentu: 2 počet příloh: 0

Rychnov nad Kněžnou 7. září 2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci zpracované ve stupni DSP+PDPS na akci: „**Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk**“, pro vydání stavebního povolení, zpracovatel PD: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zak. č.: 4605-21-3, datum: 8/2021, investor: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu vedlejší polní cesty C55 v kategorii P4,5/30 o šířce vozovky 3,5 m, 2 x 0,5 m šterkové krajnice na pozemcích p. č. 3071 v k. ú. Lupenice a p. č. 5704, 5685 v k. ú. Vamberk. Jedná se o účelovou jednopruhovou obousměrnou polní cestu s dvěma výhybnami zajišťující přístup k zemědělským pozemkům. Celkem je navrženo 10 hospodářských sjezdů. Návrh polní cesty vychází z plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vamberk. Začátek stavby je řešen napojením na stávající polní cestu C5 v k. ú. Lupenice. Ukončení stavby je řešeno napojením na stávající sjezd ze silnice I/11 v blízkosti areálu zahradnictví Fléglovi Vamberk. Délka stavby polní cesty je 1028,95 m s nepevněným povrchem se šterkovým krytem. Koncová část napojující se na sjezd I/11 bude v délce 20,0 m z asfaltového betonu. Srážkové vody z komunikace budou podélným a příčným jednostranným sklonem odvedeny do okolního terénu k zasakování. Odvodnění pláň polní cesty je zajištěno příčným sklonem zemní pláň s doplněním podélného trativodu v š. 0,5 m v úseku trasy km 0,400-1,037. Trativod bude doplněn drenážním potrubím. Trativod bude zaústěn do stávajícího trubního propustku DN 400 osazeného pod sjezdem ze silnice I/11 a dále srážkové vody budou odvedeny do silničního příkopu silnice I/11. V úseku 0,00750-0,400 je navržena pod zemní plání vsakovací rýha v šíři 0,5 m s podélnou drenáží. Vsakovací rýha bude ukončena šachtou Š1, která bude současně vsakovací jámkou se dnem v úrovni dostatečně propustných vrstev. V trase podélné drenáže a vsakovací rýhy budou umístěny revizní šachty Š1-Š10.

Stavba vyvolá přeložku sdělovacího vedení CETIN a.s.

Podél navrhované polní cesty C55 je navržena výsadba v podobě liniového IP4 podél levého okraje (samostatný projekt výsadby zeleně). Svahy zemního tělesa komunikace a plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem.

Dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:

I. Vodní hospodářství

vyřizuje:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě toho vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s touto podmínkou:**

1. Řešení a odvádění srážkových vod bude odsouhlaseno vlastníkem komunikace I. třídy
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad posoudil rozsah a umístění navrhované stavby z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Zejména bylo posouzeno odvodnění komunikace. Srážkové vody z komunikace budou podélným a příčným jednostranným sklonem odvedeny do okolního terénu k zasakování. Odvodnění plně polní cesty je zajištěno příčným sklonem zemní plně s doplněním podélného trativodu v š. 0,5m v úseku trasy km 0,400-1,037. Trativod bude doplněn drenážním potrubím. Trativod bude zaústěn do stávajícího trubního propustku DN 400 osazeného pod sjezdem ze silnice I/11 a dále srážkové vody budou odvedeny do silničního příkopu silnice I/11. V úseku 0,00750-0,400 je navržena pod zemní plání vsakovací rýha v šíři 0,5m délky 392,5 m s podélnou drenáží. Vsakovací rýha bude ukončena šachtou Š1, která bude současně vsakovací jímkou se dnem v úrovni dostatečně propustných vrstev. V trase podélné drenáže a vsakovací rýhy budou umístěny revizní šachty Š1-Š10.

Odvodnění je řešeno s částečným zasakováním tak, aby byl splněn požadavek vyplývající z vodního zákona. Daná lokalita se v minulosti několikrát potýkala s nepříznivým vlivem odtoku povrchových vod z povodí v místě napojení plánované cesty na komunikaci I. třídy, kdy dochází ke škodám v příslušné části intravilánu města Vamberk. Doporučujeme řešení srážkových vod doložit i odpovídajícím výpočtem přítoku vod před stavbou a po jejím navržení. Vlastník komunikace I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 7) bude seznámen a odsouhlasí řešení a napojení srážkových vod do příkopu jeho komunikace. K projektovému řešení by se mělo vyjádřit i město Vamberk.

II. Ochrana zemědělského půdního fondu

vyřizuje:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) po posouzení výše uvedené PD sděluje, že se nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF a není třeba vydávat samostatné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla posouzena předložená žádost a vzhledem k tomu, že záměr je umístěn na pozemcích, které jsou druhem ostatní plocha, nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF, a proto není vydáváno samostatné závazné stanovisko.

III. Odpadové hospodářství

vyřizuje:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

vydává **souhlasné závazné stanovisko s touto podmínkou**: V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou předmětnou žádost o vydání závazného stanoviska posoudil včetně příloh a na základě výše uvedených podkladů vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkou z hlediska zákona o odpadech, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje:



Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona, v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., Přílohy č. 12 (v platném znění) posoudil předloženou projektovou dokumentaci a nemá připomínky.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů po posouzení výše uvedených podkladů sděluje, že zájmy chráněné zákonem nejsou dotčeny.

V. Lesní hospodářství

vyřizuje:



Z hlediska státní správy lesů se závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), nevzdává.

Odůvodnění:

Podle předložené dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

VI. Ochrana ovzduší

vyřizuje:



Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen "městský úřad") jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), po posouzení výše uvedené dokumentace sděluje, že se záměr nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší a není nutné vydávat samostatné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že dle předložené projektové dokumentace záměrem nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší, není nutné vydávat samostatné závazné stanovisko.

Poučení účastníků:

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle příslušných zákonů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze v návaznosti na § 149 odst. 5) a § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska v přezkumném řízení k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

S pozdravem



vedoucí oddělení životního prostředí



Na vědomí:

MěÚ Vamberk, odbor stavební úřad

Digitálně podepsal 
Datum: 07.09.2021 10:11:10 +02:00