

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)
Sp. značka / č.j.:	SP8996/2024-505101 / SPU 415273/2024
UID:	spudms00000014973056
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 17.10.2024, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dobrý den,
posílám žádost o vysvětlení ZD

1)

Ve všech stavebních objektech dojde k sejmutí ornice, které bude použita na konci stavby pro zpětně ohumusování.

Ve výkazu výměr chybějí položky na odvoz sejmuté ornice na mezideponii a její uložení a následné naložení a dovoz ornice z mezideponie k rozprostření na konci stavby.

Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

2)

Ve všech stavebních objektech dojde k založení trávníku na plochách dosypaných ornici. Výměry založení trávníku neodpovídají výměrám rozprostření ornice.

Upřesní zadavatel tyto nesrovnalosti ve výměrách?

Odpověď na žádost:

ad 1)

Vzhledem k umístění navrhované polní cesty mezi zemědělskými pozemky a dostatečně široké parcele, která je určena pro výsadbu interakčních prvků, bylo v projektové dokumentaci uvažováno s dočasným uložením ornice potřebné k následnému využití podél celé trasy polní cesty. Položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují přesuny do vzdálenosti 50 m od provedení skrývky.

ad 2)

Výměry rozprostření ornice nemůžou odpovídat výměrám založení trávníku, viz. popis položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a vzorové příčné řezy v podrobných situacích.

Toto vysvětlení nemá vliv na možný okruh účastníků předmětné veřejné zakázky.

V Českých Budějovicích dne 18.10.2024

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj