

Investor:
Obec Slavkov
Mgr. Libor Švardala
Slavkov 114
68764 Slavkov

Žadatel:

Ing. Jaroslav Kunčík
Školní 115
68734 Uherský Brod

Vaše značka: **1152/21**
Číslo jednací: **SVK/MM/2022/0823**
Vyřizuje: **Michaela Malinková**
Telefon: **+420 572 530 232**
E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Název akce: **Vedlejší polní cesta VC-22 v k.ú. Slavkov u Uherského Brodu**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**
Kombinovaný důvod: **územní rozhodnutí**

Zájmové území

Obec: **Horní Němčí, Slavkov**
Katastr: **Horní Němčí, Slavkov u Uherského Brodu**
Adresa: **Slavkov 268, 68764 Slavkov**
Datum vydání vyjádření: **20.05.2022**
Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Povrch parkovacích stání požadujeme v ochranném pásmu vodovodního zařízení (viz zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění) řešit s rozebíratelným povrchem (dlažba na podkladu z kameniva apod.). Nesouhlasíme s realizací podkladní vrstvy z betonu, případně beton s výztuží.

Zemní práce v okolí armatur provádět ručně, armatury chránit proti poškození přejezdem stavebních strojů a udržovat je trvale přístupné. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy vodovodního zařízení. Všechny poklopy, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelety.

Nová výsadba bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodu a vodoměrné šachty. Na hranici ochranného pásma vodovodu pro veřejnou potřebu v blízkosti 4 ks nových stromů, jejichž kořenový systém by zasahoval do ochranného pásma vodovodu pro veřejnou potřebu, bude osazena protikořenová bariéra.

V průběhu výstavby bude po vytýčení trasy obruby přizván pracovník provozu vodovodů naší a. s. k odsouhlasení přesné trasy kladení obruby a to z důvodu kladení této obruby v blízkosti zákopových souprav, šoupáků a hydrantů a také kladení protikořenové bariéry. O tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Všechny úpravy na stávajících vodovodních řadech a zařízeních musí být navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky vlastníka a správce komunikace pro vzájemný souběh a křížení s komunikací.

Navrženým řešením rekonstrukce komunikace musí zůstat zachována nezáměrná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních zařízení pod pojezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit vibrační hutnění povrchů vozovky.

Stávající vodovodní zařízení nesmí být stavebními stroji a pracemi dotčeno. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy tohoto zařízení, které musí zůstat trvale přístupné. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.

Upozorňujeme investora, že navrženým řešením dochází k terénním úpravám nad armaturami vodovodního zařízení. V zájmovém území jsou zákopové soupravy na přípojkách vody pevné a tyto nelze upravit do nově navržené nivelety terénu, proto je nutná jejich výměna za teleskopické. Jelikož se jedná o vyvolanou investici stavbou komunikace, upozorňujeme investora, že náklady na práce spojené s výměnou pevných zákopových souprav za teleskopické je nutno zahrnout do rozpočtu stavby. Práce spojené s výměnou zákopových souprav budou prováděny pracovníky provozu vodovodů Uh. Hradiště za úhradu na základě objednávky investora. Výkopové práce si zajistí investor na své náklady.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 6

souborové přílohy:

- D1102_1152_Situace_101.1.pdf (příloha vyjádření)
- SO 101 Situace zeleň - ochrana sítí.pdf (příloha vyjádření)
- 1152_Příčný řez_101.2 - Zeleň.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)