

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesta PC7 v k.ú. Brzice
Sp. značka / č.j.:	SP8837/2024-514101 / SPU 471994/2024/Zak
UID dokumentu:	spudms00000015086488
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 99 zákona jako reakci na obdržené dotazy dodavatelů toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Přesné znění dotazu č. 1 dodavatele ze dne 21.11.2024:

V zadávací dokumentaci ve výkresové části (situace a vzorový příčný řez) je zakreslena vsakovací rýha o rozměrech 0,4 x 1,2 m o délce 30 m ($1,2 \cdot 0,4 \cdot 30 = 14,4000 \text{ m}^3$).

V soupisech prací (Příloha č. 7 - Polní cesta PC7 (zadání)) je vsakovací rýha uvedena v položce:

č. 006 – 132254102 - *Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m³ propustek:*

1,4*1,2*7=11,7600

1*1,2*3,5*2=8,4000

vsakovací rýha:

1,2*0,4*30=14,4000

a

č. 018 – 211971121 - *Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m*

vsakovací rýha

3,4*30=102,0000

příčný odvodňovací drén

7,3*30=219,0000

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

V soupisu prací jsme však nenalezli odpovídající položku pro vyplnění vsakovací rýhy DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 32-63, jak je uvedeno ve výkresu D.1.1.4_Vzorový příčný řez.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění.

Přesné znění dotazu č. 2 dodavatele ze dne 21.11.2024:

V zadávací dokumentaci v soupisu prací (Příloha č. 7 - Polní cesta PC7 (zadání)) jsou uvedeny položky pro obrusnou vrstvu ACO 16:

pol. č. 033 - 577165121 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

a

pol. č. 021 – 577165121 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

obě položky s doplňkovým textem ve výkazu výměr:

podkladní vrstva ACP16

Ve vzorovém řezu (D.1.1.4_Vzorový příčný řez) a technické zprávě (D.1.1.1_Technická zpráva SO_101_DPS) je ve skladbě konstrukce uvedena směs ACP 16:

Komunikace

<i>Obrusná vrstva ACO 11</i>	<i>40 mm</i>	<i>ČSN 73 6121</i>
<i>Podkladní vrstva ACP 16</i>	<i>70 mm</i>	<i>ČSN 73 6121</i>
<i>Asfaltový spojovací postřík PS-A</i>	<i>0,6 kg/m²</i>	<i>ČSN 73 6129</i>
<i>Štěrkoдрť ŠDA</i>	<i>150 mm</i>	<i>ČSN 73 6126</i>
<i>Štěrkoдрť ŠDB</i>	<i>200 mm</i>	<i>ČSN 73 6126</i>
<i>Upravená zhutněná pláň EDEF2 min. 30 MPa</i>		

Žádáme zadavatele o vysvětlení a jasné stanovení požadované směsi.

Současně dáváme zadavateli na zvážení, zda by nebylo vhodné upravit skladbu konstrukce komunikace, a to následovně:

<i>Obrusná vrstva ACO 11</i>	<i>40 mm</i>	<i>ČSN 73 6121</i>
<i>Asfaltový spojovací postřík PS-A 0,6 kg/m²</i>		<i>ČSN 73 6129</i>
<i>Podkladní vrstva ACP 16</i>	<i>70 mm</i>	<i>ČSN 73 6121</i>
<i>- doplnění infiltračního postříku 1,0 kg/m²</i>		
<i>Štěrkoдрť ŠDA</i>	<i>150 mm</i>	<i>ČSN 73 6126</i>
<i>Štěrkoдрť ŠDB</i>	<i>200 mm</i>	<i>ČSN 73 6126</i>
<i>Upravená zhutněná pláň EDEF2 min. 30 MPa</i>		

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1 dodavatele:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky po konzultaci s projektantem sděluje následující:

Při sestavování rozpočtu byla opomenuta v soupisu prací SO 101.1 Polní cesta položka týkající se výplně drénu. Toto opomenutí je nyní již opraveno a položka na základě tohoto vysvětlení se doplňuje do soupisu prací takto:

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

24	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	14,400
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457531112		
VV			vsakovací rýha		
VV			0,4*1,2*30	14,400	

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2 dodavatele:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky po konzultaci s projektantem sděluje následující:

Původní položka č. 33 uvedená v soupise prací *SO 101.1 Polní cesta:*

33	K	577165121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>podkladní vrstva ACP16 (8709,92-245,6-17,9-417,89)*1,01</i>	m2	8 108,815
----	---	-----------	--	----	-----------

se nahrazuje novou položkou (kubatura zůstává stejná):

31	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>podkladní vrstva z ACP16 (8709,92-245,6-17,9-417,89)*1,01</i>	m2	8 108,815
----	---	-----------	--	----	-----------

Původní položka č. 21 uvedená v soupise prací *SO 101.2 Polní cesta v zastavěné části obce:*

21	K	577165121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>podkladní vrstva ACP16 (245,6+17,9+417,89)*1,01</i>	m2	688,204
----	---	-----------	--	----	---------

se nahrazuje novou položkou (kubatura zůstává stejná):

18	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>podkladní vrstva ACP16 (245,6+17,9+417,89)*1,01</i>	m2	688,204
----	---	-----------	--	----	---------

V příloze tohoto vysvětlení přikládáme upravenou přílohu č. 7 zadávací dokumentace - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s výše uvedenými změnami.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 09.12.2024 do 09:00 hodin.

V Hradci Králové dne 25.11.2024

„elektronicky podepsáno“

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
(*elektronicky podepsáno*)

Příloha:

Upravená příloha č. 7 zadávací dokumentace - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr