

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Zhotovení projektové dokumentace k zajištění opravy havarijního stavu mostu nad Babským potokem v k.ú. Babí, obec Trutnov
Sp. značka / č.j.	SZ SPU 358430/2024 / SPU 483340/2024/114/Jed
UID dokumentu:	spuess920f2d6c
Druh veřejné zakázky:	Služby
Druh výběrového řízení:	dle bodu 4.4.2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/2016

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dle článku 9.1 *Vysvětlení zadávací dokumentace* Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 21.11.2024 (č.j. SPU 421920/2024/114/Jed) zveřejňuje, jako reakci na obdržení dotaz dodavatele, toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Přesné znění dotazu dodavatele ze dne 29.11.2024.

Dobrý den, z toho co je patrné z Mimořádné prohlídky 21/03/2024, je evidentní že projekt by neměl řešit opravu ale kompletní přestavbu. Nosná konstrukce je zkorodovaná, opěry ve velmi špatném stavu, pravá OP1 je podemletá. Domnívám se, že by bylo hospodárnější řešení přestavbou na rámový či trubní propustek/ mostek. Máme tedy v cenové nabídce uvažovat i tuto variantu? Existují objízdné trasy pro možnost uzavření komunikace, nebo je nezbytné řešit i provizorní konstrukci do doby realizace trvalého řešení?

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele:

Ano, jedná se o kompletní přestavbu konstrukce mostu. Jaký typ mostu zvolíte je na projektu. Je ale nutné zohlednit průtok Babského potoka, aby byla zajištěna dostatečná kapacita průtoku v jarních měsících při tání sněhu a v případě přívalových dešťů.

V této lokalitě není možné zajistit objízdnou trasu. Do doby realizace požadujeme „provedení zádržného systému a omezení provozu na pozemní komunikaci na p.p.č. 2881 v k.ú. Babí v místě poškozeného mostu nad Babským potokem, který je v havarijním stavu. Zúžení průjezdnosti by mělo být provedeno vhodným dopravním opatřením (zádržným systémem) včetně zajištění dopravního značení a povolení v souladu s Rozhodnutím nutné zabezpečovací práce pod č.j. MUTN 41410/2024 ze dne 10. 6. 2024 vydaným odborem výstavby Městského úřadu Trutnov a zpracované mimořádné mostní prohlídky 21/03/2024 vypracované Janem Hofmanem, ČKAIT 0401894 ze dne 21. 3. 2024“.

V Hradci Králové dne 02.12.2024

„elektronicky podepsáno“

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad