



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Šumperk
Dopravní inspektorát Šumperk

Č. j. KRPM-70216-2/ČJ-2023-140906

Šumperk 15. května 2023

Počet stran: 2

Ing. Jana Kolářová
Helvíkovice 65
Tel. 736 153 676
e-mail: bedjana@centrum.cz

Stanovisko

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, dopravní inspektorát v Šumperku jako orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 16 odst. 2) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, obdržel vaši žádost o stanovisko k stavebnímu řízení ve věci: „Červená Voda – Mlýnický Dvůr obnova místní komunikace 96c a 83c pro k.ú. Heroltice u Štítů, okres Šumperk.

Na podkladě vaší žádosti jsme tak posoudili předloženou projektovou dokumentaci a vydáváme toto stanovisko.

Policie České republiky, Dopravní inspektorát územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním stavebního povolení pro uvedenou stavbu. V rámci vydání dalších případných stanovisek z naší strany pro výše uvedenou stavbu, požadujeme splnění následujících podmínek:

- a) Stavba bude provedena, dle předložené dokumentace.
- b) V rámci probíhajícího a dalších stupňů řízení a nejpozději při kolaudačním řízení, upozorňujeme na předložení splnění požadavků osvětlení dotčených ploch pozemních komunikací, dle příslušných ČSN CEN TR/13201- 1,2,3,4 a TKP kapitola 15 osvětlení pozemních komunikací.

Havlíčková 8
787 90 Šumperk

www.policie.cz

Tel.: 974779250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6

c) Při přizvání naší strany k případnému vydání stanoviska v rámci vydání kolaudačního souhlasu pro objekt stavby veřejného osvětlení dotčených ploch pozemních komunikací příslušným stavebním úřadem, požadujeme pro vydání tohoto souhlasu doložení splnění níže uvedených požadavků v souladu Technických kvalitativních podmínek č. 15 - Osvětlení pozemních komunikací + Dodatek č. 1 - Osvětlení pozemních komunikací vydaných MINISTERSTVEM DOPRAVY – Odboru pozemních komunikací spočívající v předložení dokladů o kvalitě a shodě zabudovaných výrobků podle čl. 15.2.1 této kapitoly TKP; s výsledky světelně-technického měření, včetně hodnot naměřených v jednotlivých kontrolních bodech, výpočtu sledovaných hodnot a jejich porovnání s hodnotami uvedenými podle výpočtů v dokumentaci stavby. Před měřením musí být nová osvětlovací soustava provozována minimálně 100 hodin (z důvodu zahoření světelných zdrojů), měření musí být provedeno podle ČSN EN 13201-4 přístroji s platnou kalibrací.

Toto stanovisko DI PČR Šumperk není závazným stanoviskem dotčeného orgánu, podle ust. § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ,jelikož v územním a stavebním řízení podle ust. § 16 odst. 2 zákona 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích , policie ČR ve smyslu ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) nevydává v tomto případě závazné stanovisko, neboť vychází právě z ust. § 16 odst. 2 zákona 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích, který hovoří o uplatnění stanoviska, nikoliv závazného stanoviska.

Vyřizuje:

por. Bc. Michal Miterko

npor. Bc. Milan Jankov
vedoucí oddělení DI