



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

M. Pavlík
Hydroprogress s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

10. 2. 2022

NAŠE ZNAČKA

PVL-18319/2022/140

VYŘIZUJE/ LINKA

M. Trsková, Ing. M. Jann

DATUM

21. 3. 2022

K.ú. Babín, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, č.h.p. 1-07-03-0040-0-00, -0010-0-00, v.ú. HVL 0690;

“Polní cesty VC12, VC6 v k.ú. Babín“ – I. stanovisko správce povodí, II. vyjádření účastníka vodoprávního řízení

Dne 10. 2. 2022 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí PD pro povolení stavby “Polní cesty VC12, VC6 v k.ú. Babín“, kterou vypracovala v 9/2021 firma Hydroprogress s.r.o., Sevastopolská 6, Brno.

Záměr řeší výstavbu polních cest VC12 (jihozápadním směrem od obce Babín, dl. 662 m), VC6 (východně od obce Babín, dl. 982 m), polní cesta křížuje v ř.km 0,200 bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10240559, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, v místě křížení je vodní tok upraven stavbou ev.č. DVT-00002364. Stávající propustek bude rekonstruován. Polní cesty budou sloužit k obsluze zemědělských pozemků.

Uvedený záměr se nachází v povodí vodního útvaru HVL 0690 Kamenice od pramene po tok Žirovnice. Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltava k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.



Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10240559 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému záměru jako účastník předmětného řízení následující

v y j á d ř e n í :

S uvedeným záměrem "Polní cesty VC12, VC6 v k.ú. Babín" souhlasíme s těmito podmínkami:

1. Požadujeme písemně, v min. 7 dnů předem, oznámit na naše pracoviště v J. Hradci zahájení a ukončení prací, dále požadujeme přizvat našeho pracovníka po dokončení prací k protokolárnímu odsouhlasení prací a k závěrečné kontrolní prohlídce (email: Marek.Jann@pvl.cz, tel.: 731 691 788, 384 323 306).
2. Nesouhlasíme s úpravou koryta DVT nad a pod zrekonstruovaným propustkem v podobě kamenného záhozu. Koryto toku je v současné době opevněno betonovými deskami. Požadujeme, aby koryto toku bylo opevněno zpětně betonovými deskami, nebo kamennou dlažbou ukončenou na obou koncích betonovými prahy. Toto požadujeme v PD před vydáním rozhodnutí o povolení stavby opravit.
3. Provoznímu středisku – Lužnice, pracoviště Jindřichův Hradec bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby propustku (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy - situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV