

Vysvětlení zadávací dokumentace_3

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

„Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
IČO / DIČ:	013 12 774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 003164/2025 / SPU 037007/2025
UID dokumentu:	spuess97fe7b2f

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 30. 1. 2025 pod č.j.: SPU 036686/2025 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace.

Dotaz

Ve výkazu výměr a v TZ je specifikovaná pouze výška stromků a to 150 - 200 cm. Prosíme o specifikaci obvodu kmene v cm. Tento aspekt výrazně ovlivňuje cenu stromů.

Odpověď zadavatele

Zadavatel si k tomuto dotazu vyžádal stanovisko odpovědného projektanta, kteří k němu uvádí:

V rozpočtu je specifikovaná výška 150-200 cm, pro tuto výšku má být obvod kmene 10-12 cm.

V Jihlavě dne 31. 1. 2025

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu