

**GEOVAP, spol. s r.o.  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardobice**

Naše značka  
PRO/B/204-7796/20/Vych

Vyřizuje/telefon  
Vychodil/582 301 024

V Prostějově dne  
5.6.2020

**Věc: Slatinky – plán společných zařízení (PSZ)**

Předložená projektová dokumentace poptává vyjádření k návrhu plánu společných zařízení v k.ú. Slatinky.

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

S navrženými úpravami souhlasíme. V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady v majetku VaK Prostějov a.s., obce Slatinky a v našem provozování.

Upozorňujeme, že navržené objekty se částečně nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Slatinky. Požadujeme dodržení všech podmínek rozhodnutí, kterým bylo ochranné pásmo vyhlášeno.

**Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:**

- před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005



- při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenost ochranných pásem zvyšují o 1,0m
- při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v naší správě doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně

Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.


Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

*Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.*

**Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s PSZ.**

  
**Vychodil Zbyněk**  
*Referent TPČ Prostějov*

**MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**  
Olomouc, Tovární 41  
PSČ 772 11

66