

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.ú. 11338701/0100

GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3
796 01 Prostějov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-JH 6914/2017
7.12.8 S5

Vyřizuje
Lamplota(582406096)

V Prostějově dne
5.4.2017

Věc: Vyjádření k předložené žádosti na akci: „**Komplexní pozemkové úprava v k.ú. Výšovice, k.ú. Vřesovice u Prostějova (část) a k.ú. Pivín – Plán společných zařízení**“, SPÚ ČR Prostějov, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov.

Předložená žádost řeší plán společných zařízení, které budou umístěny v rámci komplexní pozemkových úprav v k.ú. Výšovice, k.ú. Vřesovice u Prostějova (část) a k.ú. Pivín (část), kdy některé navržené společná zařízení se dotknou silnic II. a III. třídy (II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717) ve vlastnictví Olomouckého kraje a ve správě a údržbě SSOK, SÚ Jih.

SSOK, SÚ Jih souhlasí s předloženým plánem společných zařízení za těchto podmínek:

- polní cesta DC122 bude umístěna min. 15 m od osy silnice III/36717
- SSOK, SÚ Jih upozorňuje, že polní cesty, které budou napojeny na silnici II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717 bude požadovat provézt ve zpevnění a to min. 20m od kraje vozovek výše uvedených silnic
- odvodnění nebo spádové poměry polních cest, které budou napojeny na silnici II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717 bude provedeno tak, aby nedocházelo ke stékání povrchových vod na silnici II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717
- stávající sjezdy, které nebudou využity, budou odstraněny a těleso silnic II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717 bude uvedeno do řádného stavu (úprava silniční příkopy, náspu atd.)
- výsadba zeleně v rámci lokálních biokoridorů, které se budou nacházet v blízkosti silnice II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717 bude provedena dle platných ČSN 736101 a 736110, tj. nová zeleň nesmí zasahovat do průjezdního profilu silnice II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717, zvláště nutně u dřevin s ohledem na jejich budoucí růst
- veškeré realizace nových objektů nebo úprava stávajících objektů dle plánu společných zařízení, které se dotknou silnice II/433, III/4332, III/4333, III/36711 a III/36717 budou předloženy k posouzení a schválení na SSOK, SÚ Jih
- při zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé objekty dle plánu společných zařízení je nutno vycházet z platných právních předpisů, ČSN a TP pro pozemní komunikace

SSOK, SÚ Jih upozorňuje, že výše uvedené stanovisko slouží pouze k odsouhlasení návrhu plánu společných zařízení. Stanovisko nelze použít jako souhlasné vyjádření k stavebním úpravám jednotlivých objektů.

Vít Lamplota
správní cestmistr

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz