



GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3
796 01 Prostějov

Naše značka
PRO/B/08/03/17/Ro

Vyřizuje/telefon
Ing. Rozehnal/582 301 036

V Prostějově dne
19.3.2017

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Výšovice, k.ú. Vřesovice u Prostějova (část) a k.ú. Pivín (část)

Předložená projektová dokumentace poptává písemné vyjádření k navrhovanému plánu společných zařízení na výše uvedených lokalitách.

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

V uvedené lokalitě v k.ú. Výšovice se nachází hlavní vodovodní přívaděč pitné vody PVC DN 150 pro obec Žešov.

Toto zařízení je v provozování naší společnosti a v majetku VaK Prostějov, a.s..

Poloha všech vedení v naší správě je patrna z příložené situace.

Komplexní pozemková úprava

Plán společných zařízení obsahuje nově navrženou síť polních cest, protierozní, protipovodňová opatření a územní systém ekologické stability.

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s provedením KPÚ.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022)
- při odkrytí či poškození sítě přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace



- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- požadujeme, aby byly všechny stožáry VO nacházející se v ochranném pásmu vodovodu ve správě MOVO, a.s., osazeny min **1 m pod** zařízením v naší správě
- požadujeme, abychom byly **přizváni k vlastní montáži** těch stožárů VO, které se nachází v ochranném pásmu vodovodu

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vyjádření.

Při dodržení podmínek souhlasíme s realizací KPÚ.

Ing. Jiří Rozehnal
Vedoucí oddělení TPC Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11



