



Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: 9. 2. 2021

Naše č. j.: HSHMP 09001/2021

Sp. zn.: S-HSHMP 09001/2021

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

V Praze dne: 1. 3. 2021



Závazné stanovisko k projektové dokumentaci – stavební úpravy a změna v užívání – rychlé občerstvení na adrese Husinecká 1024/11a, Praha 3.

Na základě žádosti pana Tomáše Kulta za společnost ATREA s r.o., Vlastislavova 11, Praha 4, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad, ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k dokumentaci – stavební úpravy a změna v užívání – rychlé občerstvení na adrese Husinecká 1024/11a, Praha 3. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženým návrhem projektové dokumentace – stavební úpravy a změna v užívání – rychlé občerstvení na adrese Husinecká 1024/11a, Praha 3

se souhlasí.

V souladu s § 77 Zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Před započítáním užívání stavby musí být HSHMP předložen protokol o měření zaregulování výkonů VZT, prokazující splnění projektovaných parametrů.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy spolu se změnou v užívání suterénních prostor objektu Státního pozemkového úřadu na adrese Husinecká 1024/11a, Praha 3 a vznik nové provozovny rychlého občerstvení s otevírací dobou korespondující s otevírací dobou pozemkového úřadu (v době denní). Bistro bude sloužit pouze pro zaměstnance úřadu. Sortiment bude navrhován v rozsahu: dovážené chlebíčky, saláty, bagety, sladké a slané pečivo, párky, polévka, řízky, smažený sýr. Hotové výrobky budou regenerovány v mikrovlnné troubě, vodní lázni, nebo kontaktním grilu. Na odbytový prostor s 10ti místy u stolu bude navazovat samoobslužný pult s automatem na kávu, vodní lázní, nápojovými regály a policovými regály na pečivo. Výdejní barový pult bude disponovat prodejním pultem s pokladnou, chladicími vitrínami a mikrovlnnou troubou. V zábaří bude umístěné umyvadlo, dřez, pracovní plocha, kontaktní gril, ohřev pro hod-dog, rychlovarná konvice. Přípravná sloužící pro vybalení a manipulaci s dovezenými výrobky bude vybavená pracovními plochami, chladicími zařízeními, umyvadlem a provozním dřezem s myčkou. Mytí stolního nádobí bude umístěné v okrajové části zábaří (myčka, dřez). Zásobování bude probíhat před zahájením provozu hlavním vstupem, veškeré výrobky budou uskladněny v chladicích zařízeních v přípravně a přilehlém skladu. Zaměstnanci budou mít k dispozici šatnu umístěnou

v docházkové vzdálenosti. K dispozici bude v zázemí provozovny toaleta s předsíní a umyvadlem a úklidová komora. Hosté budou využívat toalety dělené M/Ž v docházkové vzdálenosti v blízkosti šaten zaměstnanců. U všech vodoinstallačních zařízení bude zajištěn přítok studené pitné a teplé vody a napojení na odpady. Stěny budou v prostoru manipulace s potravinami a nápoji, toaletě, úklidové komory omyvatelné a snadno čistitelné. Podlahy budou snadno čistitelné a protiskluzné. Odpadové hospodářství: stanoviště pro komunální, organický a tříděný odpad bude umístěné ve vyčleněném prostoru objektu. Odvoz odpadu bude smluvně zajištěn oprávněnou firmou. Osvětlení bude v provozovně sdružené dle normy ČSN EN 12464-1, nad pracovními plochami bude zajištěna intenzita 500 lx. Větrání bistra bude nucené rovnotlaké pomocí podstrovní rekuperační jednotky se vzduchovým výkonem + 900/- 900 m³/hod. Distribuce vzduchu umožní větrání přípravny, bufetu a skladu.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví a je v souladu s požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, o hygieně potravin. Souhlas se váže na splnění stanovené podmínky.

Podmínka se opírá o požadavky vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a § 41 a § 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Jejím účelem je ověření funkčnosti VZT.

