

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Odstranění objektu v k.ú. Stráž u Tachova
Sp. značka / č.j.:	SP1996/2024-504204 / SPU 211316/2025
UID dokumentu:	spudms00000015612593
Druh výběrového řízení:	Dle bodu 4.4.3. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/16
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 23.5.2025 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Odstranění objektu v k.ú. Stráž u Tachova. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz:

Název akce : Demolice bazénu v Českém Krumlově

Žádáme Vás tím too změnu v zadávacích podmínkách výše uvedené akce a to zejména v : 3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 3 této vyzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost: a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání o ▪ nakládání s nebezpečnými odpady

Vysvětlení :

- Odnětí stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálů ze stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadů k bezpečnému odstranění.
- Odstranění může v některých případech provádět i fyzická osoba nepodnikající svépomocí. Zaměstnanci podnikající fyzické nebo právnické osoby nebo fyzická osoba by měli být náležitě proškoleni oprávněnou osobou provádějící sta-vební dohled o bezpečném pracovním postupu při práci s azbestem a jeho možných zdravotních rizicích dle §21 odst. 6 nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění

• Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby musí být vypracován plán prací – požadované údaje jsou stanoveny § 21 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. • Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví – tj. Krajské hygienické stanici • Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat stanovená režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit a zároveň je nutné vést evidenci vstupu všech osob • Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší a vedou k omezení působení rizik, tak aby ohrožení zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Obdobně akce jsme několikrát podobné akce realizovali, a odpad na bázi Azbestu ukládali a to ve výši 364t z jedné akce, která bude součástí referencí.

Živnostenské oprávnění v požadovaném znění, potřebuje firma, která nebezpečný odpad likviduje, to znamená koncové zařízení – skládka NO

Odpověď:

Zadavatel k výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že se jedná o zakázku „Odstranění objektu v k.ú. Stráž u Tachova“, nikoliv *Demolice bazénu v Českém Krumlově*.

Zadavatel stanovil v rámci Výzvy k podání nabídky doklady, které je nutno doložit pro splnění požadované kvalifikace a splnění podmínek zadávací řízení, viz. bod č. 3, 4 a 5 Výzvy k podání nabídek. Pokud dodavatel není schopen prokázat kvalifikaci dle požadavků zadavatele, má možnost využít poddodavatele, viz. bod 5.2. (4) Výzvy k podání nabídky.

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni, dne 27.5.2025

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Jiří Papež

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

v z. Mgr. Petr Brož