

Investor:
Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a
13000 Praha

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAK/V/2023/1067**

Vyřizuje: **Andrea Vlasáková**

Telefon: **569430233, 739605439**

E-mail: **vlasakova@vakhb.cz**

Žadatel:

Ing. Karel Barták

Karel Barták

Zahradní 1234

58401 Ledeč nad Sázavou

Název akce: **Polní cesta C1 v k. ú. Bezděkov u Libice nad
Doubravou**

Důvod akce / žádosti: **Stavební řízení/ohlášení stavby**

Kombinovaný důvod: **Prováděcí dokumentace**

Zájmové území

Obec:

Bezděkov, Libice nad Doubravou, Sloupno

Katastr:

Bezděkov u Libice nad Doubravou, Malochyně, Sloupno u Chotěboře

Datum vydání vyjádření: **27.07.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **27.07.2024 (12 měsíců)**

Projekt řeší změnu nerealizované stavby "**Polní cesta C1 v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**". Pro předmětnou stavbu bylo vydáno MěÚ Chotěboř stavební povolení dne 15. května 2018, které bylo následně prodlouženo. Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB) vydala vyjádření dne 1.2.2017, kde byla požadována přeložka stávajícího vodovodu z důvodu navrženého snížení krytí. Stavba byla započata a dokončena byla pouze její první etapa v úseku od napojení na silnici III. třídy v Bezděkově u Libice nad Doubravou po hráz rybníka Lhotka.

Záměrem změny stavby nedokončeného úseku je ponechání stávajících konstrukčních vrstev polní cesty a oprava povrchu spočívající pouze v doplnění štěrkodrti do vyjetých kolejí a vyrovnaní příčného sklonu z důvodu odvodnění cesty. K odvedení srážkové budou využity stávající příkopy a trubní propustky, jejich funkce bude obnovena pouze vyčištěním, případně opravou čel. Změna skladby konstrukce polní cesty je navržena v úseku km 1,11-1,3655, kde bude proveden podélný drén odvodňující zemní pláň. Přístup na staveniště pro těžkou techniku bude po pozemku p.č. 1237 v k.ú. Bezděkov i Libice nad Doubravou. Hutnění štěrkových vrstev bude prováděno válcem, v místech s trasou vodovodu pouze vibrační deskou o hmotnosti max. 500 kg. Volná šířka cesty je navržena 4,0 m - 3,0 m pro polní cestu a pro zemní krajnice 2 x 0,5 m (v úseku rel. st. km 1,22 – 1,3655 je navrhována levá krajnice š. 0,25 m).

V trase upravované polní cesty C1 se **nachází** důležitý vodovodní přívaděč z potrubí PVC 225 ve správě a majetku VAK HB. Trasa vodovodního řadu byla pro tuto akci dodatečně vytyčena (upřesněna) pomocí signalizační sondy a zaměřena (konec vytyčené/upřesněné trasy vodovodu PVC 225 končí ve staničení stavby **km 1,11**). Na vytyčené trase byly provedeny sondy pro zjištění skutečné hloubky uložení vodovodu PVC 225. Hloubka uložení vodovodu z PVC 225 byla měřena na několika místech vždy k vršku potrubí s výsledkem (0,80 m - 1,20 m). Od staničení stavby km **1,11** je vodovodní řad zakreslen pouze orientačně a není známa jeho přesná hloubka uložení. Upozorňujeme na **uzávěry armatur** vodovodu (šoupata, hydranty), které jsou umístěny na celé trase vodovodu pro jeho provozní účely.

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

Před zahájením samotných prací na úpravě cesty provedeme na místě na základě objednávky **vytyčení** stávajících inženýrských sítí VAK HB (kontakt: **Ing Pešout - tel. 737 265 545**).

V celé trase vodovodního řadu nesmí být úpravou cesty výrazně **navyšováno** či **snížováno** jeho současné nadloží (krytí).

Na trasou vodovodu **nebude prováděna** úprava příkopů mechanizací.

Požadujeme dodržení **ochranného pásma** vodovodního řadu PVC 225. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je pro výše uvedený vodovod ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu **1,5 m**.

Zástupce VAK HB (Ing. Pešout) rozhodne o případném způsobu **zabezpečení vodovodu** proti poškození z důvodu pojezdu těžké techniky.

Poklopy armatur vodovodního řadů/ vod. přípojek umístěné v konstrukci cesty, budou po dohodě s VAK HB (kontakt: Ing Pešout), zabezpečeny proti poškození a na náklady investora stavby uvedeny do nové nivelety terénu.

V úseku úpravy cesty ve staničení km **1,11-11,365** bude na nevytyčeném (orientačně zakresleném) vodovodu PVC 225 provedena **sonda** pro upřesnění jeho trasy a hloubky uložení. Sonda bude provedena na náklady investora stavby, po dohodě a za účasti VAK HB (kontakt: Ing. Pešout).

Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s naším zařízením řešen přímo na místě stavby za účasti VaK HB, a to provoz vodovodů Chotěboř (kontakt: Ing Pešout - tel.73 265 545).

Jakákoliv změna oproti předložené dokumentaci s námi bude předem konzultována.

Platnost tohoto vyjádření je **24 měsíců** (*neplatí uvedená platnost z první strany tohoto vyjádření*).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: