

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky:
Ze dne: 1. 11. 2022

Naše č. j.: KHSJC 33301/2022/HOK JH-TA
Spisová značka: S-KHSJC 33301/2022

Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.
Rokycanova 114/IV.
566 01 Vysoké Mýto

Vyřizuje: Markéta Joštová
Tel. číslo: 387 712 409

Datum: 29. 11. 2022

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Polní cesta C1b v k. ú. Chotěmice“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Polní cesta C1b v k. ú. Chotěmice“ (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovaným v 10/2021 zhotovitelem – Tomáš Hrdonka, ČKAIT 0701282, Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o., Rokycanova 114/IV., 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611, předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 1. 11. 2022 žadatelem Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor, IČ: 01312774, zastoupeným na základě plné moci ze dne 25. 10. 2022 zmocněncem Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „žadatel“) jako podkladem pro stavební řízení

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na KHS Jč kraje byla dne 1. 11. 2022 podána žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Polní cesta C1b v k. ú. Chotěmice.“ Zpracovatelem projektové dokumentace je Tomáš Hrdonka, ČKAIT 0701282, Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o., Rokycanova 114/IV., 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611. Stupeň: DSP + DPS. Datum: 10/2021, paré bez bližšího označení.

Projektová dokumentace řeší novostavbu polní cesty C1b v k. ú. Chotěmice. V současné době jsou pozemky využívány jako nezpevněná cesta s pomístně zpevněnými výtlučky, přilehlé zatravněné pásy a orná půda. Katastr vede výše uvedené plochy jako ostatní plocha v majetku obce Chotěmice. Začátek polní cesty C1b je na místní komunikaci v obci Chotěmice, cesta je vedena jižním směrem v trase stávající nezpevněné polní cesty v zastavbě v délce cca. 0,2 km a následně s polnostmi na pravé straně a hasičským cvičištem a zarostlým odvodňovacím příkopem na straně levé v úseku délky cca. 0,57 km a končí před trubním propustkem na bezejmenném vodním toku. Stavba je v souladu s územním plánem obce a jeho změnami.

Koncepce řešení stavby spočívá ve vybudování polní cesty v trase stávající, včetně provedení rozšíření v obloucích, provedení podélného odvodnění, provedení sjezdů, výhyben a výsadby interakčního prvku o těchto

parametrech: Cesta C1b – kategorie cesty – P 4,5/20, délka cesty - 669,10 m, šířka cesty - 4,0 m + 2 x 0,25 m krajnice.

Povrch polní cesty bude asfaltobetonový s krajnicemi zpevněnými asfaltovým recyklátem. Opevnění vtokové a výtokové části objektů pod polní cestou budou opevněny dlažbou do betonového lože.

Odvodnění krytu je zajištěno podélným sklonem 0,30 % - 3,83 % a příčným sklonem 3 %. Odvodnění pláň – je zajištěno příčným sklonem 3,0 % a následně odvodňovacím příkopem nebo drenážním potrubím DN100 uloženým 400 mm pod plání polní cesty v rýze 300 mm široké se skony 2: 1 vyplněné štěrkem frakce 16–32 mm. Odvodňovací příkop trojúhelníkového profilu s niveletou dna 0,2 m pod úrovní pláň polní cesty se sklonem 1:1,5 a 1:1 je ohumusován v tl. 0,1 m s osetím univerzální směsí. V úseku km 0,581 30 – 0,669 10 je navržena oboustranná drenáž. Drenážní potrubí je v km 0,000 00 zaústěno do drenáže polní cesty C5b, v km 0,092 00 a v km 0,404 35 zaústěno do příkopu, v km 0,669 10 je oboustranné drenážní potrubí zaústěno do předpolí propustku. Odvodňovací příkop je v km 0,039 00 zaústěn do příkopu u polní cesty C2a a v km 0,595 00 do stávajícího příkopu. Celková délka drenážního potrubí je 535,80 m. Celková délka odvodňovacího příkopu je 275,35 m.

Projektová dokumentace řeší hluk ze stavební činnosti m. j.: Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlukné činnosti. Hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

Markéta Joštová
odborný referent
oddělení HOK JH-TA