

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 28.12.2024  
Naše značka: SPU 002021/2025  
Spisová zn.: SZ SPU 510712/2024  
UID: spuess97fdf195

Vyřizuje.:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3

Datum: 20.01.2025



## VYJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU „VÝSTAVBA POLNÍCH CEST HC 1A, VC 2, VC 3 A DC 23 V K.Ú. VLASTIBOŘ U ŽELEZNÉHO BRODU“ – STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Dne 28.12.2024 jsme obdrželi žádost o vyjádření k záměru „Výstavba polních cest HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu“ pro potřeby stavebního řízení.

K žádosti byla přiložena dokumentace ve stupni DSP+DPS z 11/2024 vypracovaná Ing. Radomírem Válkou, Čs. armády 2362, 530 02 Pardubice, IČO: 70167494. Stavebníkem je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec.

Záměrem je rekonstrukce polních cest. Záměr je rozdělen na jednotlivé stavební objekty:

SO 101 POLNÍ CESTA HC 1a

SO 102 POLNÍ CESTA VC 2

SO 103 POLNÍ CESTA VC 3

SO 104 POLNÍ CESTA DC 23

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území plánovaného záměru se mimo jiné na pozemcích p.č. 3283/1 a 3334 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu **nachází** stavba vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (dále jen „HOZ“) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Jedná se o zakryté HOZ „**JILOVE-HMZ O3**“ z roku 1978 délky 0,345 km, které evidujeme pod číslem ID 1050000074-11201000.

Informace o melioračních stavbách ve správě SPÚ lze najít na veřejně přístupné adrese <https://geoportal.spucr.cz/> nebo <https://agrigis.cz/isvs-voda/> (Datové sady/Objekty na vodních liniích/Hlavní odvodňovací a závlahová zařízení).

Výše uvedená stavba HOZ bude dotčena křížení s SO 101 POLNÍ CESTA HC 1a.


Dále sdělujeme, že dle nám dostupných informací se v zájmovém území (oboustranně podél osy HOZ) **nachází** podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“), které je příslušenstvím pozemků. V případě narušení drenážního systému (POZ) by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost. Musí být zajištěn odvod drenážních vod z navazujících okolních pozemků, na kterých se POZ také nachází.

Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map byly provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla

přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Se záměrem „Výstavba polních cest HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu“ **souhlasíme** za podmínek:

- 1) Bude respektována existence HOZ a zachována jeho funkčnost.
- 2) Bude zachován bezpečný a funkční odvod vody ze zájmového území včetně vhodného napojení v případě dotčení POZ.
- 3) Výstavbou cesty HC 1a nebude stavba HOZ poškozena ani znečištěna. Projektant zhodnotí únosnost HOZ pro potřeby pohybu zemědělské techniky s ohledem na hloubku uložení zakrytého HOZ a velikost profilu.
- 4) Křížení polní cesty se stavbou HOZ se bude řídit příslušnou normou ČSN 75 4030 Křížení a souběh melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- 5) Zahájení prací bude oznámeno s předstihem zástupci SPÚ, OVHS 
- 6) Zástupce SPÚ, OVHS bude přizván na kontrolní dny včetně závěrečného související s místem křížení cesty HC 1a a HOZ.
- 7) Stavebník či budoucí správce nebo vlastník cesty se zavazuje v případě vzniku škod a havárií na HOZ souvisejících s realizací a provozováním cesty HC 1a uvést vše na své náklady do původního stavu.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb, z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím pozemků) a je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo stavebníka.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

**Ing. Zuzana Hančáková**

vedoucí oddělení VHS Hradec Králové

Státního pozemkového úřadu