

PP projekt Hodonín s.r.o.
Ing. Pavel Kočvara
Dobrovolského 3971/5a
69501 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2021/20213061

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954
travnickova@vak-hod.cz

11.08.2021

Kostelec-polní cesta C6a-p.č. 2624

Investor: Obec Kostelec, Kostelec

Projektant: Ing. Pavel Kočvara Hodonín

Popis stavby: Stavba řeší nově navrženou polní cestu šířky 3,00 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m, která začíná napojením na místní komunikaci u kostela a pokračuje podél hřbitovní zdi v trase stávající nezpevněné polní cesty a končí v křižovatce s plánovanou polní cestou C1a. Kryt polní cesty je z asfaltového betonu o celk. tl. konstrukce 470 mm, celková délka je 188,42 m.

Způsob odvodnění povrchových vod : podélným a příčným sklonem na přilehlý nezpevněný (zatravněný) terén a do vsakovacího průlehu podél polní cesty.

Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o stavební povolení (SP=stavební povolení)

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Dále je nutno respektovat vodojem včetně jeho oplocení.
2. Zařízení staveniště, příkopy a vsakovací průlehy situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.
3. V případě budování vsakovacího průlehu je nutno ponechat nezámraznou hloubku krytí nad potrubím veřejného vodovodu v místě křížení s vodovodem.
4. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stáv. vodovodu, tj. poklopů Š+H. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů a obdláždit 600 x 600mm dlažeb. kostkou.
5. Zahájení stavebních prací doporučujeme v dostatečném časovém předstihu oznámit provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - **ved.Bc. Aleš Bystřický, ☎518 612 407**, z důvodu případné úpravy poklopů armatur.
6. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Kyjov - Bc. Aleš Bystřický, ☎ 518 612 407**, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořízuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
7. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a související normy a zákon č.76/2006 Sb., kterým se mění z.č.274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť – viz www.vak-hod.cz
8. **Při provádění stavebních a výkopových prací musí být vodovod zajištěn tak, aby nedošlo k jeho poškození, zhoršení technického stavu nebo ovlivnění statiky potrubí.**

9. Před záhozem, k úpravě poklopů a k závěrečné prohlídce stavby (po dokončení stavby) přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.
10. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
11. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.


Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín



Ing. Jana Trávníčková

Referent VHR