

Vysvětlení zadávací dokumentace_1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

„Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
IČO / DIČ:	013 12 774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 251411/2025 / SPU 278391/2025
UID dokumentu:	spuess98022a39

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 7. 7. 2025 zapsáno dne 8. 7. 2025 pod č.j.: SPU 277025/2025 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace.

Dotaz:

Chtěli bychom vznést žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

V položkovém rozpočtu je položka č. 62 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250 CV 120° - trouba je v rozpočtu s čedičovou výstelkou, ale v Technické zprávě ani ve výkresu Podélný řez propustkem není čedičová výstelka zmíněna. Žádáme o upřesnění položky.

62	PFB.1022501	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250 CV 120°	kus	3,000
----	-------------	---	-----	-------

Odpověď zadavatele

Zadavatel si k tomuto dotazu vyžádal stanovisko Pobočky Jihlava (útvaru původu veřejné zakázky) a odpovědného projektanta, kteří k nim uvádí:

Na základě dotazu uchazeče o stavební zakázku Vám sdělujeme následující:

V soupisu stavebních prací byla omylem uvedena u položky č. 62 *Trouba hrdlová železobetonová TZ-Q 100/250 CV 120°* s kódem položky **PFB 1022501**. Tato položka byla v soupisu stavebních prací nahrazena správnou položkou *Trouba hrdlová železobetonová TZ-Q 100/250* s kódem položky **PFB 102172**.

V dokumentech Zadávací dokumentace je Příloha č. 7 = Soupis prací nahrazen opraveným soupisem prací ke dni 8. 7. 2025.

V Jihlavě dne 8. 7. 2025

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu