

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne

E-mail ze dne 27.2.2019

Naše značka

48/14730/27.02.2019/Še



Vyřizuje / linka

Ing. Šenk/591105286

Místo odeslání / dne

Ostrava / 27.2.2019

Věc: Realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú. Větrkovice u Vítkova (Stavba SO 01 Hlavní polní cesta HPC1).

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti ze dne **27.12.2019** k akci „**Realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú. Větrkovice u Vítkova (Stavba SO 01 Hlavní polní cesta HPC1)**“ Vám sdělujeme následující:

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že přes zájmové řešené území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná se o vedení přenosové soustavy **400 kV č. 459** s provozním označením **TR Horní Životice - TR Kletné (úsek st.č. 79 – 80), viz. Příloha**. Toto vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. stanovené ochranné pásmo, které je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti **25 m** od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení

S výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení – souhlasíme.

Toto vyjádření slouží pouze pro potřeby podání informací žadateli a není souhlasem s činností v ochranném pásmu vedení V459 dle § 46 odst. 11 zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění. Stanovisko ČEPS, a.s. č. 3/18/BRN, 3/14730/8.1.2018/Še ze dne 8.1.2018 – zůstává v platnosti.


S pozdravem



Ing. Ladislav Paul

Vedoucí odboru

Správa energetického majetku
a dokumentace oblast Východ



Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz.

VEDEME ELEKTRINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ



