

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty HC-2R v k.ú. Malá Vrbka
Sp. značka / č.j.	SP6712/2025-523101 / SPU 357586/2025
UID dokumentu:	spudms00000015897267
Druh zadávacího řízení:	dle §3 písm. a) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje žádost dodavatele i odpověď zadavatele:

Dotaz:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že povrch komunikace polní cesty bude z betonových panelů 2,00 x 1,00 m uložených podél krajnic do lože z drti 4/8. Dotaz: je možné realizovat betonovou komunikaci pokládkou cementobetonového krytu finišerem podle ČSN 736123 - 1 Cementobetonové kryty? Cementobeton bude mít stejné kvalitativní a pevnostní parametry jako prefabrikovaný panel, strojní pokládka je rychlejší, přesnější a šetří životní prostředí - odpadá přeprava prefabrikátů s jejich překládáním na meziskládce. V případě vyztužení příčných spár kluznými trny bude zajištěna stabilita desek, spáry budou utěsněny asfaltovou zálivkou. Technologie provádění betonových pásů jako komunikací polních cest byla navržena a realizována např. na zakázkách „Stavba polní cesty HC1 a větrolamu IP v k.ú. Blatnička nebo „Holešín, polní cesty P1, Pv5, sanace strže a dal. opatření“

Odpověď:

Zadavatel nebude měnit technické řešení stavby, neboť by to znamenalo časové zdržení při úpravě projektové dokumentace (PD) a taktéž dodatečné finanční náklady na tuto úpravu ale i narušení plánovaných finančních toků v rámci fiskálního roku. Z tohoto důvodu bude dílo realizováno v rozsahu předložené projektové dokumentace.

V Brně dne dle el. podpisu

Ing. Pavel Zajíček
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj