

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114/IV

566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2022/048237

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ  
7.12.2022**Vodní nádrž Šlikova Ves s průlehem**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. ve stupni pro stavební povolení a realizaci stavby s datem 10/2022. Podle předložené dokumentace se jedná o celkovou rekonstrukci poškozené vodní nádrže a nový průleh a příkop. Kamenné zdi budou nahrazeny novými betonovými, pro vypouštění nádrže bude osazen prefabrikovaný dvoudlužový požerák, který bude zároveň sloužit jako bezpečnostní přeliv. Výtokové potrubí je navrženo DN 500. Vyústění potrubí je navrženo do stávajícího příkopu, který bude pročištěn a stabilizován příčnými prahy, kamennou dlažbou a kamenným záhozem. Příkop bude v nejnižším místě (před stávajícím propustkem) zaústěn do stávajícího zatrubnění. Z důvodu nejasných spádových poměrů a technického stavu stávajícího potrubí je navržena výměna v délce cca 9m (PE DN 400 s obetonováním). Dále bude nad nádrží vybudován zachytňový průleh s hl. 540-980 mm. Příkop je řešen jako travnatý pás v celé šíři parcely doplněný skupinovou výsadbou dřevin. Průleh bude ukončen betonovým přelivným čelem. Toto čelo umožňuje zachycení části průtoku v trase příkopu a jeho pozvolné převedení do průlehu, pomocí škrťacího potrubí DN 150. Tímto řešením je taktéž podpořeno zasakování. V případě vyšších srážkových průtoků dojde k přelítí tohoto čela a přes balvanitý skluz bude voda odvedena do stávající nádrže. V trase průlehu bude provedena skupinová výsadba dřevin (cca 28 ks). Mělo by se jednat o místně příslušné odrůdy dřevin převážně ovocného charakteru. Stavba je umístěna na pozemcích p.p.č. 1496, 1499, 1484, 1512, 898/3 a 1497 v k.ú. Podhradí u Jičína v k.ú. Podhradí u Jičína.

**Parametry stavby:**

Kóta koruny hráze nádrže	320,80 m n. m.
Kóta norm. hladiny v nádrži	320,30 m n. m.
Objem v nádrži při normální hladině	250,06 m <sup>3</sup>
Kóta maximální hladiny	320,50 m n.m.
Objem v nádrži při max. hladině	290,76 m <sup>3</sup>
Kóta základové výpusti vtok	319,00 m n. m.
Profil základové výpusti	DN 500 mm

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Městys Podhradí, Čejkovice 17, 506 01 Jičín.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice, MVN na souřadnicích (S-JTSK) Y: 674102, X: 1015604.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Na VD bude zažádáno o povolení k nakládání s vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vzhledem k výšce hráze v místě vyústění z nádrže do otebřeného příkopu je investor povinen dle ustanovení § 61, odst 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, předložit posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na tomto vodním díle, který zpracovává osoba odborně způsobilá.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje