

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty HC-2R v k.ú. Malá Vrbka
Sp. značka / č.j.	SP6712/2025-523101 / SPU 389518/2025
UID dokumentu:	spudms00000015956657
Druh zadávacího řízení:	dle §3 písm. a) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje žádost dodavatele i odpověď zadavatele:

Dotaz:

Prosíme zadavatele o prověření výkazu výměr položek č.26 a č.27 Podklad ze štěrkodrti v tl. 250 a 300mm. Máme za to, že se část výměr těchto položek dubluje.

Odpověď:

K dotazu zadavatel uvádí, že dodavatel měl zřejmě na mysli položky č. 31 a 32 Podklad ze štěrkodrtě. Zadavatel uveřejňuje opravený rozpočet bez položky č. 32 štěrkodrt' tl. 300 mm. Ta patřila k původní sanaci podloží, než došlo k jejímu zaměnění za směs. pojiva.

Na základě výše uvedeného zadavatel uveřejňuje **novou přílohu č. 3 soupis prací stavba (změna 19-9-2025), která musí být součástí nabídky dodavatele.**

Příloha: 03 soupis prací_vysvětlení ZD4_změna 19-9-2025

V Brně dne dle el. podpisu

Ing. Pavel Zajíček
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj