

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnin
Sp. značka / č.j.	SP8299/2025-523101 / SPU 430350/2025
UID:	spudms00000016050939
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dne 20.10.2025 obdržel od jednoho dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 9.1 výzvy k podání nabídky ze dne 14.10.2025, č.j. SPU 415947/2025 (dále jen Výzva):

Dotaz č. 1

*„V soupisu prací je položka 32 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm = 28,75 m²
A položka č. 33 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním = 28,75 m³*

U obou položek je stejný výkaz výměr – výpočet - $0,25 \cdot 115 = 28,7500$

Jednou je však měrná jednotka m² a podruhé m³.“

Odpověď č. 1:

Zadavatelský útvar po projednání s projektantem stavby k dotazu sděluje:

Položka č. 32 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm – výpočet:

$$0,25 \text{ m (šířka krajnice)} \times 115 \text{ m (délka krajnic)} = 28,75 \text{ m}^2.$$

Položka č. 33 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním – výpočet:

$$0,25 \text{ m}^2 \text{ (příčný řez krajnicí)} \times 115 \text{ m (délka krajnic)} = 28,75 \text{ m}^3$$

Jedná se tedy o dva zcela samostatné výpočty, jejichž číselný výsledek je shodou okolností totožný.

V Brně dne: 20.10.2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj