

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar:

Oddělení:

Název akce:

Odbor vodohospodářských staveb

Oddělení vodohospodářských staveb Brno

Údržba HOZ HMZ Studénka

Základní údaje:

Název HOZ:

ID:

Kapacita prováděné údržby:

Povodí:

Katastrální území:

Obec:

ORP:

Kraj:

HMZ STUDÉNKA, HMZ STUDENKA

4020000248-11201000

1x šachta kontrolní-atyp

Odry

Studénka nad Odrou

Studénka

Bílovec

Moravskoslezský

Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení: listopad 2025

Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 10. 12.2025

Výchozí podklady:

- Žádost o údržbu HOZ ze dne 3.3.2025
- Odpověď SPÚ pod zn.: SPÚ 173778/2025
- Kontrolní prohlídka na HOZ ze dne 9.9.2025
- Údržba bude prováděna na pozemcích p. č. 1406 v k. ú. Studénka nad Odrou v majetku žadatele, včetně vstupu na pozemek.
- Charakter prací nevyžaduje žádná vyjádření ani povolení

Popis současného stavu:

Jedná se o zajištění atypické kontrolní šachty z betonu o rozměrech 3,5x3,1 m o výšce a šíři nadzemní obvodové stěny 0,25 m. Tato obvodová nadzemní část vykazuje známky poškození mrazem, kdy dochází k částečnému drolení bet. konstrukce. Rovněž je částečně narušen strop šachty z betonových prefabrikátů.

Technický popis prací:

Na atypické šachtě bude provedena očištění a oprava nadzemní obvodové betonové konstrukce, včetně osazení atypického plastového poklopu hranatého zátěžového děleného s ÚV stabilizací o rozměrech 3,5x3,1x0,25 m s možností uzamykání.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- | | |
|---|---------------------|
| - Vyplnění spár zdiva cem. maltou | 4,95 m ² |
| - Osazení poklopu plastového hranatého-atyp | 1,0 ks |
| - Poklop plastový hranatý | 1,0 ks |

Požadovaný rozměr poklopu: 3500x3100x250 mm

Nakládání s porostem:

Není předmětem prací.

Manipulace s křovím a stromy:

Není součástí zakázky

Nakládání se sedimenty:

Není předmětem prací.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

Účel a cíl akce:

Údržba HOZ se provádí za účelem zabezpečení šachty kontrolní v rámci bezpečnosti osob – zejména dětí užívající předmětný pozemek.

Předpokládané finanční náklady– předpokládaná hodnota zakázky:

Cena bez DPH	31 064,90 Kč
Cena včetně DPH	37 588,53 Kč

Datum: 6.11.2025

Vyhotovil: Zdenek Šťastný – terénní pracovník

Kontrolu provedl: Ing. Dagmar Kuchovská

Schválil: Ing. Jaroslav Dočkal