

## STANOVISKO č. 1696/2024

pro stavební řízení

**Žadatel:**

AGPOL s.r.o.  
Ivana Fraitová  
Jungmannova 153/12  
Olomouc

**Investor:**

Státní pozemkový úřad  
Radka Zábojníková  
Husinecká 1024/11a  
Praha

**Název stavby - akce:**

**Záchytný průleh ZP3 v k.ú. Popovice**

**Místo stavby:** Popovice u Kroměříže 2039 poz. (Rataje)

**Katastr:** Popovice u Kroměříže

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování záchytného průlehu ZP3 v k.ú. Popovice u Kroměříže pro snížení vodní eroze a zvýšení protipovodňové ochrany zastavěné místní části Popovice. Průleh v délce 585 m bude zaústěn do Popovického potoka. Na průlehu budou osazeny kamenné prahy s prolitím betonem, v příkrých úsecích mezi prahy je navržen kamenný zához tl. 300 mm z kamenů do 80 kg. Součástí záchytného průlehu je stavba propustku, brodu, tůň, balvanitého skluzu, příčného žlabu a provedení vegetačních úprav v přilehlém okolí.

V km 0,178 záchytného průlehu se nachází vodovodní přívaděč Lt DN100 z prameniště na VDJ Popovice, který je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jeho vytyčení. Průběh sítě je možné zjistit na webovém portálu JD TM Zlínského kraje ([www.jdtm-zk.cz](http://www.jdtm-zk.cz) <<http://www.jdtm-zk.cz>>, případně <https://dtm.zlinskykraj.cz/-/public>). Příložený zákres sítě je pouze informativní. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby průlehu a vegetačních úprav požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodního přívaděče/řadu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU NESMÍ BÝT VYBUDOVÁN KAMENNÝ PRAH, OPLOCENÍ, BRÁNA, PROPUSTEK APOD. ANI OSAZENY V BUDOUCNU VZROSTLÉ DŘEVINY. PŘI PLÁNOVÁNÍ VÝSADBY JE NUTNO ZOHLEDNIT KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMŮ TAK, ABY V BUDOUCNU NENARUŠIL POTRUBÍ VODOVODU. VODOVODNÍ PŘIVADĚČ MUSÍ ZŮSTAT Z DŮVODU MOŽNÉ OPRAVY MIMO OPLOCENÍ, NA VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ MÍSTĚ. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo nejmenší dovolené krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005 a nesmí být provedena výšková úprava terénu v blízkosti vodovodního přívaděče.

Při stavbě požadujeme VYMĚNIT část vodovodního potrubí, která se nachází v místě stavby průlehu, a tuto část umístit do chráničky.

Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.

Nad vodovodem nesmí přejíždět ani být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítě v naší správě. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. upozorňuje investora výše uvedené stavby na nutnost přístupu jejich zaměstnanců k vodohospodářskému zařízení v případě budoucí opravy a údržby a na možnost budoucích škod vzniklých při údržbě, provozu či opravě na vodovodním potrubí. Škody vzniklé při údržbě, provozu a při opravách potrubí hradí investor výše uvedené stavby.

Při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a k zásahu do vodohospodářského zařízení POŽADUJEME PŘIZVAT p. Rudolfa, zástupce společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu dle výše uvedených podmínek.

Kanalizační síť v obci Popovice nespadá pod správu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty:**

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)  
vodovodní přivaděče - p. Rudolf, tel. 723 307 201, e-mail: petr.rudolf@vak-km.cz

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková  
**Telefon:** +420 573 517 227  
**Datum:** 13. 1. 2025

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Tomáš Mozola  
Výrobně technický náměstek

