




 Odstranit


 Archivovat


 Nahlásit

 Odpovědět

 Odpovědět všem

 Přeposlat







 Lupa




RE: Popovice - výměna potrubí

IS

Ing. Horáková Soňa<sona.horakova@vak-km.cz>
Komu: Ivana Fraitová

 Odpovědět Odpovědět všem Přeposlat

St 22.01.2025 13:51

 Tuto zprávu jste přeposlali Čt 23.01.2025 5:28.

Můžete začít odpověď s textem:

Děkuji.

Děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Výborně, děkuju.

Paní Fraitová,

po konzultaci s vedoucím provozu pitná voda Vám sděluji, že s navrženým řešením přeložky vodovodu souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Soňa Horáková
technický pracovník investic
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
telefon +420 573 517 227
mobil +420 724 939 834
sona.horakova@vak-km.cz
www.vak-km.cz

From: Ivana Fraitová <fraitova@agpol.cz>
Sent: Wednesday, January 22, 2025 1:21 PM
To: Ing. Horáková Soňa <sona.horakova@vak-km.cz>
Subject: Popovice - výměna potrubí

Dobrý den,


dle vašeho přiloženého vyjádření zasílám k odsouhlasení návrh výměny potrubí pod průlehem a uložení do chráničky.


Pěkný den

Ivana Fraitová

AGPOL s. r. o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: 585 208 484, fax: +420 585 208 454
e-mail: fraitova@agpol.cz, [www: agpol.cz](http://www.agpol.cz)

projektové a inženýrské služby
pro vodní hospodářství, infrastrukturu a ekologii

 Odpovědět

 Přeposlat

about:blank

1/1