

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín  
Ing. David Sladký  
28. října 979/19  
405 01 DĚČÍN

NAŠE ZNAČKA

1161140280

VYŘIZUJE / LINKA



ODESLÁNO DNE

31.03.2025

## **Vyjádření k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Horní Chříbská**


Vážený pane inženýre,

dovolte nám, abychom reagovali na vaši žádost ze dne 20. 3. 2025, týkající oznámení o zahájení řízení o kompletních pozemkových úpravách v katastrálním území Horní Chříbská.

Váš podnět jsme prověřili a sdělujeme Vám, že v zájmovém území nachází stávající zařízení distribuční soustavy, které je chráněno ochranným pásmem dle § 46, zákona č. 458/2000 Sb., nebo technickými normami, a které patrně bude v některých místech ve střetu s plánovanými pozemkovými úpravami / stavbami. O zákres veškerého zařízení distribuční soustavy je možné požádat na základě žádosti „Sdělení o existenci sítí“ na webovém rozhraní [GEO Portále spol. ČEZ Distribuce, a. s.](#) nebo na [Digitální technické mapě Ústeckého kraje](#). Pro umístění nových staveb (popř. pozemkových úprav) požadujeme, v blízkosti zařízení distribuční soustavy, dodržet zásady bezpečnosti elektrického zařízení, vycházející ze zákonné normativy, které eliminují újmy osob, zvířat nebo škody na majetku. Bezpečné výškové a stranové odstupy od elektrického vedení jsou uvedeny zejména technických normách PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302 a ČSN 73 6005, v platném znění. K případným potřebným přeložkám zařízení distribuční soustavy podotýkáme, že je na základě § 47, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a podané žádosti, zajistí provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. na náklady subjektu, který jejich potřebu vyvolá. Další podmínky, které je nutné dodržet:

- uvedených v zákoně 458/2000 Sb., energetický zákon, a technické normativě,
- z důvodu zajištění potřeby nepřetržitého přístupu k distribuční soustavě nebudou zejména podpěrné body nadzemních vedení oplocovány či zneprístupňovány,
- pro umístění staveb v blízkosti zařízení distribuční soustavy nám bude předložena k posouzení projektová dokumentace jednotlivých objektů, zpracovaná dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění, a případně s projektovou dokumentací podána i žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy,

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,  
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 |   
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- případná potřeba připojení k distribuční soustavě bude následně řešena podle platné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení.

Děkujeme Vám za pochopení a další spolupráci.

S pozdravem



Vedoucí oddělení Regionální správa vn, nn Děčín  
ČEZ Distribuce, a. s.