

LIST OPATŘENÍ	
Identifikátor:	Chvalov 01 a 02
Název opatření:	Zkapacitnění propustku
Katastrální území:	Chvalov
Popis opatření:	<p><b>Cílem opatření je stanovit minimální dimenzi propustku pro návrhový průtok.</b></p> <p>Návrhový parametr tvoří srážka s dobou opakování 100 let a délkou trvání srážky 1 den.</p> <p>Minimální rozměr propustku a podélného sklonu dle ČSN 73 6201 je DN 600 a <math>i = 0,5\%</math>.</p> <p>Je navržen betonový propustek kruhového profilu, který převede akumulující vodu z pole v netlakovém režimu proudění.</p>
Technické parametry:	<p><b>Propustek – Chvalov 01</b></p> <p>návrhový průtok <math>Q_{100(1den)}</math> 0,40 m<sup>3</sup>/s            tvar průtočného profilu kruhový profil            podélný sklon 2,0 %            dimenze DN 600 mm            kapacita propustku 0,73 m<sup>3</sup>/s</p> <p><b>Propustek – Chvalov 02</b></p> <p>návrhový průtok <math>Q_{100(1den)}</math> 0,52 m<sup>3</sup>/s            tvar průtočného profilu kruhový profil            podélný sklon 2,0 %            dimenze DN 600 mm            kapacita propustku 0,73 m<sup>3</sup>/s</p>
Dotčené pozemky	1178, 1177
Zpracovatel:	Ing. Jan Leníček
Situace opatření:	