



Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský  
kraj, Pobočka Tachov  
Bc. Iveta Matoušová  
T. G. Masaryka 1326  
347 01 Tachov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

SPU 097267/2016/31/Matous

1083055921

Ing. Petr Hloušek/840840840

Plzeň/9.3.2016

**Vyjádření k řízení o pozemkových úpravách „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studánka u Tachova – žádost o vyjádření“**

ČEZ Distribuce, a.s. nemá zásadních námitek k řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studánka u Tachova“


V souvislosti s vypracováním návrhu pozemkových úprav ČEZ Distribuce, a.s. požaduje respektovat stávající elektrické zařízení (elektrické stanice, nadzemní vedení VN, nadzemní a podzemní vedení NN).

Dále je nutné dodržovat normu ČSN 73 6005 pro zájmová pásma podzemních vedení a nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení, souběhu sítí a výšky nad definitivním terénem. Informace o průběhu sítí a poloze zařízení lze po registraci získat na geoportálu skupiny ČEZ na stránkách [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)

Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.

Toto vyjádření je vypracováno jako podklad k řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.

S pozdravem



Ing. Marcel Tomek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - Západ

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008

e-mail: [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz), [www.cez.cz](http://www.cez.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň