



Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský
kraj, Pobočka Tachov
Mgr. Silvie Vajskebrová
T. G. Masaryka 1326
347 01 Tachov

Naše značka:
1784/16/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Olga Pitrová

Datum:
17.3.2016

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bernartice u Stráže

**okres: Tachov
k.ú.: Bernartice u Stráže**

Dotčené sítě:


Plynárenská zařízení:
kabel protikorozní ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 1400

Podmínky:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů protikorozní ochrany 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
4. V příloze Vám zasiláme podmínky pro činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS, které tvoří neoddelitelnou součást tohoto vyjádření.
5. **Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.**



V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

LEGENDA:

-----	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
=====	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
=====	PLYNOVOD DN 300
=====	PLYNOVOD DN 500
=====	PLYNOVOD DN 700
=====	PLYNOVOD DN 800
=====	PLYNOVOD DN 900
=====	PLYNOVOD DN 1000
=====	PLYNOVOD DN 1200
=====	PLYNOVOD DN 1400
-----	PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
-----	OPTICKÝ KABEL
.....	METALICKÝ KABEL
- . - . - . - . - .	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
=====	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
-----	ELEKTROPŘÍPOJKA
=====	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ



Dodatek ke stanovisku číslo jednací: 1784/16/OVP/Z

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bernartice u Stráže

Činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu NET4GAS, s.r.o.

1. Ochranné pásmo VTL plynovodů nad 40 barů NET4GAS, s.r.o.

- 1.1. Zákonem č. 458/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 je stanovena šířka ochranného pásma plynovodů takto:
4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
- 1.2. Běžné zemědělské práce nejsou nijak omezeny např. sklizeň, setí, běžná orba apod. V případě hloubkové orby je nutno projednat s provozovatelem (Region Čechy jih) podmínky, při kterých je možno hlubokou orbu uskutečnit.
- 1.3. Po předchozím projednání s provozovatelem je povoleno:
 - výsadba stromů, keřů a vinné révy, oplocení pozemků apod.
 - stavby a rekonstrukce komunikací, inž. sítí, meliorací závlahových zařízení, event. oplocení pozemků apod.
- 1.4. Není dovoleno zřizovat skládky, vodní nádrže, stoky, krechty, deponie zemin a jiných materiálů, dobývání zemin, vrty, studny apod.
- 1.5. Výstavba nových stavebních objektů není povolena.
- 1.6. Používání otevřeného ohně, rozdělávání ohňů a kouření je přísně zakázáno.
- 1.7. V ochranném pásmu je zakázána veškerá činnost, která by mohla ohrozit plynovody, plynulost a bezpečnost jejich provozu např. výkopy nebo sondy a s tím související odklízování zemin a jejich navršování.

2. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů nad 40 barů NET4GAS, s.r.o.

- 2.1 Bezpečnostní pásmo pro VTL plynovody nad 40 barů je zákonem č. 458/2000 Sb. stanoveno takto:
 - do průměru DN 300 na 100 m
 - do průměru DN 500 včetně na 150 m
 - nad průměr DN 500 na 200 mkolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
- 2.2. Po předchozím projednání s provozovatelem je povoleno:
 - rekonstrukce objektů, výstavba komunikací, inž. sítí, závlahových zařízení, meliorací apod.
 - situování skládek, deponií zemin a jiného materiálu

3. Ochranné pásmo dálkového kabelu NET4GAS, s.r.o.

- 3.1. Šířka ochranného pásma dálkového kabelu NET4GAS je 1 m na každou stranu od půdorysu kabelu.
- 3.2. Před zahájením hloubkové orby je nutné požádat Region Čechy jih o stanovení podmínek.
4. Podle místních podmínek a vedení plynovodů v terénu může Region Čechy jih omezit činnosti v ochranném resp. bezpečnostním pásmu NET4GAS.