



Státní pozemkový úřad

Doručeno: 02.10.2015

SPU 512341/2015

listy: 1

přílohy:

druh:



spuess5c6b093a

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  
pobočka Semily  
Jiří Hořák  
Bítouchovská 1  
513 01 SEMILY

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

1077828392

Ivo Hochman / 840 840 840

Liberec 24. 09. 2015

## Vyjádření.

Vážený pane Hořáku,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 28. 08. 2015, v které nás žádáte o vyjádření na stavbu: Lomnice nad Popelkou - komplexní pozemkové úpravy - vodohospodářské zařízení v katastrálním území Lomnice nad Popelkou.

V místě návrhu předmětné stavby se nachází energetické zařízení (nadměstní volné vedení VN 35 kV - rok výstavby 1993, kde je rozteč vodičů 1,5m) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 79 / 57 Sb. resp. vládním nařízením 80 / 57 Sb. a technickými normami, zejména PNE 33 3301, ČSN 33 3300, ČSN 34 1100, PNE 330000-6, ČSN EN 50423-1, ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-3.

Ochranné pásmo nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace **10 m**.

K návrhu předmětné stavby v katastrálním území Lomnice nad Popelkou zasahující do v ochranného pásma nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. máme **následující připomínky**.

V projektové dokumentaci zakreslit průběh nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. vč. podpěrných bodů, vyznačit rozsah ochranného pásma (od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.) a v měřítku doplnit rozteč vodičů nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Stavbu poldru v zájmovém území vč. veškerých s tím spojených zemních prací požadujeme umístit ve vzdálenosti **min. 7,00 m** od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

V projektové dokumentaci požadujeme vzdálenost nejbližšího bodu předmětné stavby od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. dle výše uvedených podmínek okótovat.

Po předložení opravené projektové dokumentace na předmětnou stavbu dle výše uvedených podmínek, podání nové žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a žádosti o souhlas s činností

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008

e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

a umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a pokud projektová dokumentace nebude v rozporu příslušnými články výše citovaných norem PNE a ČSN, vydáme souhlasné vyjádření pro předmětnou stavbu vč. souhlasu s činností a umístěním předmětné stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je dostupná na webových stránkách naší společnosti.

Projektovou dokumentaci na předmětnou stavbu vč. žádosti o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. lze na ČEZ Distribuci, a.s. podat prostřednictvím zákaznických center společnosti ČEZ Distribuce, a.s., e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádosti vč. projektové dokumentace zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035

208.

Ing. Vladimír Koten  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku  
ČEZ Distribuce, a.s.