

Z Á P I S

z jednání v rozpracovanosti DSP/PDPS na akci:

„Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše“

konaného dne 7.11.2016,

v zasedací místnosti OÚ Břasy, Břasy 350, 338 24 Břasy.

Přítomni : Ing. Nedvěd (D PROJEKT, projektant), Ing. Batík (D PROJEKT, projektant), Ing. Velkoborský (SPÚ, investor), N. Malinová (SPÚ, investor), Ing. Mgr. Kroc (starosta obce Břasy), P. Plzák (stavební technik Břasy)

Předmětem jednání bylo seznámení přítomných s rozpracovaností projektové dokumentace na polní cestu a dohody ve věci dalšího postupu a dokončení projektových prací pro zajištění přípravy stavby PC. Zpracovatelem PD byly předneseny návrhy a doplňující dotazy na požadavky objednatele (SPU) a obce k předloženému návrhu. Přítomní se shodli na závěrech a dalším postupu dopracování PD následně:

- Začátek úprav polní cesty (dále jen „PC“) bude v km 0,042 54 v místě napojení (hrana zpevnění) na stávající upravenou účelovou komunikaci (dále jen „ÚK“) do stávajícího zemědělského areálu.
- Konec úprav bude řešen napojením na místní komunikaci (dále jen „MK“) č. 18b tak, aby stavba nezasáhla do sousedních pozemků. Jedná se tedy o celkový rozsah úprav polní cesty v délce cca 641 m.
- Připojení PC na MK č.18b projedná projektant se zástupcem PČR s ohledem na stávající šířkové uspořádání stávající MK, které je s šířkou zpevnění pouze 3,5 m.
- Předložené směrové vedení trasy bylo potvrzeno. Navržený levostranný odvodňovací příkop bude navržen pouze v rozsahu v km 0,040 – 0,220 51 s ohledem na kapacitu stávajícího zatrubnění pod stávající ÚK do zemědělského areálu a kapacitu navazující kanalizace. Vtokový objekt na začátku zatrubnění bude upraven s usazovacím prostorem a křídly a navazující příkop bude pročištěn. Svahy příkopů budou navrženy 1:1,5 s ohledem na šířku pozemku určeného pro výstavbu PC. Svahy PC budou zpevněny lomovým kamenem 63/125 s prolitím ve dně cementovou maltou a úpravou zajišťující zpomalení proudění vody ve dně příkopu.
- Sjezdy na pozemky jsou navrženy v km 0,084 74 vlevo, km 0,107 70 vpravo, km 0,117 32 vpravo, km 0,142 53 vpravo, km 0,186 70 vpravo, km 0,592 01 vpravo, km 0,659 82 oboustranně
- Stávající sjezd přes odvodňovací příkop bude řešen novým trubním propustkem ze žb trub DN 400 s ohledem na max. hloubku příkopu ve vztahu k šířce pozemku určeného pro výstavbu PC.
- PC bude navržena bez výsadby vzrostlé zeleně.
- Šířkové uspořádání bude odpovídat kategorii P 5/30, v místě výhyben bude šířka zpevněného krytu 6 m včetně vozovky.
- Rozmístění výhyben bude respektovat hranice pozemků a zajištění odpovídajících vzájemných viditelností výhyben.

str. 1/2

- Kryt bude v celém rozsahu z asfaltbetonu.
- Rozsah sanace podloží PC bude konzultován se zpracovatelem GT posouzení lokality zejména ve vztahu k průběhu nivelety a průběhu výškové úrovně stávající cesty.
- Odvodnění bude dle možností do přilehlého terénu resp. do drenážního systému zakončeného vsakovacími jámami. Úsek 0,04 – 0,220 51 bude odvodněn do navrženého levostranného příkopu se zaústěním do stávajícího zatrubnění. Zbýlý úsek bude navržen s levostranným průlehem hloubky max. 10 cm.
- V místě připojení PC na MK č.18b bude navržen dlážděný rigol, který zajistí funkčnost odvodnění stávající MK.
- S ohledem na podélné sklony (6 - 8%) budou příčně uloženy svodné žlábků se zaústěním do navrženého příkopu resp. do přilehlého terénu.
- Stávající zatrubnění (asi meliorace) v km cca 0,180 bude přepojeno do navrženého příkopu až v rámci stavby, v PD bude pouze položka v soupisu prací
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k dokumentaci ve vztahu k pracím v ochranných pásmech VN vzdušného vedení zajistí zpracovatel PD.
- Bude navrženo omezení maximální dovolené rychlosti na 20 km/h.

Zapsal: Ing. Jan Batík

Datum: 7.11.2016

 **Nedvěď s.r.o.**
D PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9 ⑤
IČO 26388791, DIČ CZ26388791