



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

Nedvěď s.r.o.  
D projekt Plzeň  
Koterovská 177  
326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
29.11.2016

NAŠE ZNAČKA  
64290/2016/342/Kai  
SP-2016/15448

VYŘIZUJE/ LINKA  
Š.Kaiserová/374

DATUM  
2016-12-06

**Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše**

k.ú. Kříše, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-01-0430-0-00

VÚ: BER\_0550 Berounka od toku Mže po tok Střela

**STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ**

Dopisem ze dne 29.11.2016 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro stavební řízení a pro provádění stavby k záměru „Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše“, vypracovanou Vaší firmou v 11/2016.

Lokalita se nachází v povodí drobného vodního toku IDVT 10239392 PBP Korečného potoka přes obec Kříše, který je ve správě státního podniku Lesy ČR.

Předložený záměr řeší novostavbu polní cesty v rámci komplexní pozemkové úpravy. Navržená polní cesta bude zajišťovat zpřístupnění přilehlých pozemků zejména pak zemědělských pozemků severně nad obcí. Realizaci polní cesty dojde k rozdělení stávajícího svažitého pozemku severně nad obcí – navržená polní cesta bude tedy rovněž sloužit jako protierozní prvek. Celková délka úprav navržené polní cesty je 640 m.

Cesta bude z části odvodněna do přilehlého levostranného příkopu a z části do přilehlého terénu pomocí drenáže. Drenáž bude vyústěna do zachytivé jámy 1,5 x 2,0 x 1,5 m - z části je navrženo převedení povrchových vod přes polní cestu povrchovým rigolem hl. 7 cm, š. 60 cm. Rigol je vyústěn za nepevněnou krajnicí do vsakovací drenážní rýhy.

Nově navrhovaný levostranný příkop bude zaústěn do stávajícího zatrubnění v místě začátku úprav včetně realizace nového vtokového objektu. V místě sjezdu je navržen propustek DN 400. V rámci příkopu budou v úseku mezi trubním propustem a km 0,225 realizovány dvě přehrázky ve vzájemné vzdálenosti 43,0 m. Přehrázky jsou navrženy formou realizace beton. prahu ve dně příkopu.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující



**s t a n o v i s k o :**

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]  
**je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem** „Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše “ za předpokladu splnění této podmínky:
- Srážkové vody budou likvidovány v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Orientační souřadnice umístění stavby v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků – ZÚ-X = 106203049, Y = 80762798, KÚ – X = 106232682, Y = 80817832.

**Příloha**  
PD

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Berounka 24  
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

  
Ing. Eva Rozšafná  
vedoucí provozního střediska 4