

Z Á P I S

z jednání v rozpracovanosti DSP/PDPS na akci:

„Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Nečtiny“

konaného dne 7.11.2016,

v zasedací místnosti OÚ Nečtiny, Nečtiny 82, 331 62 Manětín a na místě stavby

Přítomni: Ing. Nedvěd (D PROJEKT, projektant), Ing. Batík (D PROJEKT, projektant), Ing. Velkoborský (SPÚ, investor), N. Malinová (SPÚ, investor), Ing. Křemenák (starosta obce Nečtiny)

Předmětem jednání bylo seznámení přítomných s rozpracovaností projektové dokumentace na polní cestu a dohody ve věci dalšího postupu a dokončení projektových prací pro zajištění přípravy stavby PC. Zpracovatelem PD byly předneseny návrhy a doplňující dotazy na požadavky objednatele (SPU) a obce k předloženému návrhu. Přítomní se shodli na závěrech a dalším postupu dopracování PD následně:

- Začátek úprav polní cesty (dále jen „PC“) bude za přemostěním přepadu z Leopoldovského rybníka směrem do obce.
- Konec úprav bude řešen napojením na silnici II/193 tak, aby stavba nezasáhla do sousedních pozemků. Jedná se tedy o celkový rozsah úprav polní cesty v délce cca 1411 m.
- Připojení PC na silnici II/193 projedná projektant se zástupcem PČR s ohledem na stávající vzrostlé červené duby zasahující do rozhledových polí a s ohledem na vyjádření vydané zástupcem PČR v rámci projednání KPÚ.
- Předložené směrové vedení trasy bylo potvrzeno, s tím, že v maximálním možném rozsahu nebudou dotčeny stávající porosty (alejová výsadba) v km 0,7 – KÚ. Bude zpracován dendrologický průzkum, který určí zdravotní stav stávajících stromů a keřů. Navržené kácení bude zajištěno v předstihu obcí Nečtiny na základě podkladu předaného zpracovatelem PD. Soupis prací v rámci PD bude obsahovat odstranění případných pařezů a kořenů.
- S ohledem na stávající doprovodnou zeleň, bude realizace PC bez výsadby vzrostlé zeleně, výsadba bude realizována obcí Nečtiny po kolaudaci stavby, dle návrhu projektanta, který bude obci předán mimo rozsah PD.
- Šířkové uspořádání bude odpovídat kategorii P 4,5/30, v místě výhyben bude šířka zpevněného krytu 6 m včetně vozovky.
- Rozmístění výhyben bude respektovat hranice pozemků a zajištění odpovídajících vzájemných viditelností výhyben.
- Kryt bude v celém rozsahu z asfaltobetonu. V km 0,000 – 0,560 bude navržena kompletní konstrukce vozovky (tj. celkem 560 m). Ve zbývajícím úseku bude navržena povrchová oprava stávající vozovky formou vyrovnávky z asfaltobetonu a ložné a obrusné vrstvy z asfaltobetonu s ohledem na vyhovující stavebně technický stav stávající konstrukce s porušeným krytem z penetračního makadamu.
- Rozsah sanace podloží PC v místech kompletní konstrukce vozovky bude konzultován se zpracovatelem GT posouzení lokality zejména ve vztahu k průběhu nivelety a průběhu výškové úrovně stávající cesty.

str. 1/2

- Odvodnění bude dle možností do přilehlého terénu a příkopů resp. do drenážního systému zakončeného vsakovacími jámami. Úsek ZÚ – 0,186 bude odvodněn do navrženého pravostranného příkopu se zaústěním do stávajícího potoka za vyústěním přepadu z Leopoldovského rybníka na pozemku obce.
- S ohledem na podélné sklony zejména od staničení 0,1 – 0,4 (8%) budou příčně uloženy svodné žlábků se zaústěním do navrženého příkopu.
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k dokumentaci ve vztahu k pracím v ochranných pásmech VN vzdušného vedení zajistí zpracovatel PD.
- Stávající propustky DN 600 v km 1,05 a 1,24 budou bez stavebních úprav, v rámci stavby budou pročištěny navazující příkopy a upraveny vtokové a výtokové objekty
- Stávající el. ohradníky, které zasahují do pozemku určeného pro stavbu polní cesty budou přeloženy na hranici pozemků sousedních vlastníků na základě výzvy obecního úřadu směřované k jednotlivým vlastníkům pozemků resp. jejich uživatelům.
- V km 0,4 bude upravena křižovatka HPC 1R s VPC 1 se zásahem do pozemku č.1632 k.ú. Nečtiny, který je ve vlastnictví obce Nečtiny. V ploše křižovatky bude zaldážděn příčný rigol pro odvedení vod ze stávající VPC 1.
- Levostranný sjezd na pozemek č. 902/86 k.ú. Nečtiny bude navržen s úhlem napojení 75° s ohledem na stávající vrostlé stromy u sjezdu. Stávající vyústění rybníčku na tomto pozemku bude zaústěno do podélné drenáže, který bude vyústěná do navrženého příkopu v km ZÚ - 0,186.
- V km ZÚ – 0,450 bude navrženo omezení maximální dovolené rychlosti na 20 km/h, ve zbývajícím úseku pak na 30 km/h. DZ bude rovněž doplněno v místech křížení příčných dldážděných rigolů.
- Sjezdy na pozemky jsou navrženy v km 0,051 55 vlevo, 0,230 25 vlevo, 0,706 34 vlevo, 0,712 34 vpravo, 0,960 48 vpravo, 1,370 00 vlevo a 1,393 32 vpravo.

Zapsal: Ing. Jan Batík

Datum: 7.11.2016

 **Nedvěď s.r.o.**
D PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9 ⑤
IČO 26388791, DIČ CZ26388791