

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Jeremenkova 1263/17
772 00 Olomouc - Hodolany

Vaše zn:
SPU 0435409/2016

Naše zn:
42/02/16-Val

Vyřizuje:
Valouch

Ve Šternberku:
11.02.2016

Sdělení k předložené žádosti o vyjádření a stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů ke komplexní pozemkové úpravě v katastrální území Újezd u Uničova.

Na základě obdrženého oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Újezd u Uničova vydává VHS SITKA, s.r.o. k uvedenému návrhu své podmínky a připomínky.

- VHS SITKA, s.r.o. je v k.ú Újezd u Uničova provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu včetně vodovodních přípojek, tlakové kanalizace včetně přípojek tlakové kanalizace, čistírny odpadních vod (ČOV), věžového vodojemu (VDJ) a přípojky NN k VDJ. Umístění zařízení je zřejmé z přiložených situací.
- při návrhu komplexní pozemkové úpravy požadujeme zachovat ochranná pásma kanalizačního a vodovodního vedení. Ochranná pásma jsou v souladu s ustanovením §23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5m
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5m
 - c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- současně požadujeme ponechání pozemků v místě vedení vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně jejich ochranných pásem ve vlastnictví příslušné obce, popř. pokud je to možné doporučujeme převedení pozemků do jejich vlastnictví. K vodovodnímu a kanalizačnímu vedení musí být umožněn trvalý a bezproblémový přístup.
- upozorňujeme na umístění stávající dešťové kanalizace. Vzhledem ke skutečnosti, že není ve vlastnictví a správě naší společnosti, nemůžeme se k této vyjádřit. Pro bližší informace je nutno požádat vlastníka, tj. Obce Újezd.
- polohu vodovodu a kanalizace nelze určovat odměřováním vzdáleností na výkrese. K upřesnění polohy je nutno požádat o vytyčení podzemního vedení na místě samém.

- k možnosti zaslání podkladů v digitální podobě Vám sdělujeme, že o toto je možno požádat společnost GEODES GROUP s.r.o., pana Miroslava Šléšku – mob. 776705536, email: miroslavsleska@seznam.cz. Tato organizace je námi smluvně pověřena k poskytování podkladů z informačního systému. Upozorňujeme, že poskytnutí podkladů v digitální podobě se řídí ceníkem společnosti GEODES GROUP s.r.o..

S pozdravem



Lukáš Valouch
technik

VHS SITKA, s.r.o.

Vinohradská 2288/7

785 01 ŠTERNBERK

IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891

-8-

Přílohy: - 5x situace A3 (M 1:2880) s polohou zařízení ve správě VHS SITKA, s.r.o.
- 2x situace A4 (M 1:500) s polohou ČOV a VDJ

Porok Teplic

$\frac{689}{1}$

$\frac{693}{4}$

$\frac{689}{2}$

TLAKOVÁ KANALIZACE PE 150

690/3

690/4

693/7

$\frac{693}{5}$

$\frac{693}{6}$

606

$\frac{690}{2}$

691/2

11-02-2016

Vch

HS SITKA, s.r.o.

Vinohradská 2288/7

785 01 ŠTERNBERK

IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891

-8-

71:500

540

Ter

1138/36

1138/12

Přípojka NO

Přípojka
PVC 150
Vodovod

1139/9

1139

věživý vodojem

2 Šachta

1139/5

1139/10

PVC 150

Vodovod PVC 150

1139/3

1140

1139

1141

11-02-2016

Vh

VHS SITKA, s.r.o.

Vinohradská 2288/7

785 01 ŠTERNBERK

IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891

-8-

1:500