



Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.

Nábřeží 4
150 56 Praha 5

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/16/35687/Řa/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Lenka Řádková / 659
Ing. Irena Kvapilová / 607 291 320

HRADEC KRÁLOVÉ
29. 9. 2016

Studie odtokových poměrů - Zdeslavice u Černín

Prostřednictvím našeho provozního střediska Čáslav jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko ke studii odtokových poměrů pro výše uvedenou akci v k.ú. Zdeslavice u Černín. Katastrální území nemá s vodní ani větrnou erozí problémy. Bylo to prověřeno výpočtem i jednáním s místními zemědělci. Je zde však návrh na realizaci vodní plochy.

Dle předložené studie je navržená vodní plocha včetně hráze umístěna na bezejmenném vodním toku (IDVT 10176207), jehož správu vykonává Povodí Labe, státní podnik. Stávající pozemky koryta vodního toku jsou dle údajů katastru nemovitostí evidovány na jiné subjekty než je správce toku.

Investorem akce je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1280 - Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 688225, X: 1079688.

K navrhovanému záměru vydáváme následující sdělení:

- Při návrhu hráze doporučujeme postupovat dle ČSN 75 2410 a opatřit VD funkčním patním drénem a současně navrhnout jeho vyústění do upravené vodoteče pod hrází.
- Protože se jedná o nové VD, je investor povinen dle ustanovení § 61, odst. 2 a 4 zákona č.254/2001 Sb. o vodách předložit posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu na tomto vodním díle. Tento posudek zpracovává osoba odborně způsobilá.
- Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, TNV 75 -2401 – Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze TNV 2935 – Posuzování vodních děl při povodni, TNV 75 2415 – Suché nádrže.
- Žadateli bude současně s povolením stavby povoleno nakládání s povrchovými vodami podle § 8, odstavec 1 písmeno a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), tj. k jejich vzdouvání, akumulaci vody na úroveň provozní (maximální) hladiny.
- Stavební akcí nebudou dotčeny pozemky, se kterými má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.
- Povodí Labe, státní podnik na tomto vodním toku eviduje úpravu koryta toku pod číslem DHM 9051012940 s názvem "Od Zdeslavic" (10176207- k.ú. Zdeslavice), úprava toku, ř.km 0,000-0,690. V případě, že vodní plocha – zátoka a hráz zůstane v dalších návrzích situována dle předložené studie, bude nutné před zahájením správních řízení provést majetkoprávní vypořádání k části úpravy vodního toku dotčené stavbou.
- Před vydáním stavebního povolení bude s investorem stavby uzavřena smlouva o vypořádání za zrušenou část vodního díla v souvislosti s odstraněním části vodohospodářské úpravy

evidované v majetku Povodí Labe, státní podnik. Cena za tuto stavbu bude stanovena dle znaleckého posudku.

- Doporučujeme řešit navrženou vodní nádrž jako boční.

Povodí Labe,
státní podnik
Vila Nejedlého 951
120 02 KRADEC KRALOVÉ
(6)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL - Z2 - Pardubice