

Napojení sjezdu na komunikace v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín

Obecné technické podmínky napojení sjezdu, povinnosti stavebníka:

1. Sjezd bude realizován na základě platného rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu ke zřízení napojení sjezdu na komunikace v majetkové správě SSMSK (§10 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění).
2. Pro zřízení sjezdu v silničním pozemku v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín uzavře stavebník – vlastník pozemku na který bude sjezd zřízen se SSMSK středisko Nový Jičín "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" v termínu do vydání rozhodnutí o zřízení napojení sjezdu. Tímto stavebníka upozorňujeme, že práce na zřízení sjezdu mohou být zahájeny teprve až po uzavření výše uvedené smlouvy, která obsahuje souhlas vlastníka pozemku (Moravskoslezský kraj) s umístěním sjezdu.
3. V termínu do zahájení prací na zřízení sjezdu v sil. pozemku uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) formou nájmu“.
4. V termínu před zahájením prací na zřízení sjezdu v silničním pozemku uzavře stavebník se SSMSK střediskem Nový Jičín zápis o předání staveniště. Po ukončení prací na zřízení sjezdu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení sjezdu a předá pozemek zpět SSMSK střediskem Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.
5. Napojení sjezdu bude zřízeno plynulým napojením na vozovku a krajnici. V místě napojení sjezdu na vozovku komunikace bude živičný kryt vozovky zařezán v přímém směru, v hraně vozovky bud zřízen dvojřádek z žulových kostek 100x100x100mm do betonového lože.
6. Ve dně silniční příkopy (v provedení dle ČSN 73 6101 je hloubka sil. příkopu 0,80-0,90m) budou uloženy roury dle §12 vyhl. č. 104/1997 Sb., které budou uloženy tak, aby nebránily volnému průtoku vod.
7. **V rozsahu silničního tělesa nesmí niveleta napojení sjezdu přesahovat niveletu živičného krytu vozovky komunikace.**
8. Vlastník sjezdu provede na svůj náklad zpevnění dna sil. příkopu typizovanými betonovými tvárnicemi (bet. žlaby) do vzdálenosti 1,00m u vtoku a 1,00m u výtoku sjezdu.
9. Po obou stranách sjezdu budou zřízeny šikmé svahy ve sklonu 1:2 s kamenným obkladem.
10. K zamezení stékání dešťových vod z povrchu sjezdu na komunikaci bude v hraně sjezdu zřízen příčný odvodňovací rošt se zaústěním mimo silniční odvodňovací zařízení, nebo bude odvodnění zajištěno spádovými poměry sjezdu směrem od komunikace
11. Zřízením napojení sjezdu a jeho užíváním nesmí být narušeny ani zhoršeny odtokové poměry komunikace. Vlastník sjezdu provede zabezpečení sjezdu proti odtoku vody ze sil.tělesa na okolní pozemky popř. k nemovitostem na svůj náklad.
12. Sjezd bude proveden v bezprašné povrchové úpravě v rozsahu silničního tělesa (beton, dlažba, živičný povrch,...). V případě sjezdu na nezpevněné plochy bude zřízena oklepová zóna o délce min 30,0 bm.
13. Zemní a stavební práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín lze provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
14. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zák.ona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky číslo 104/1997 Sb. ve znění vyhl. č. 355/2000 Sb. v platném znění.