

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 19.02.2014

SPU 074546/2014

listy: 1 přílohy: 2

druh: neskenované 3x MAPY + PSZ 26



spuess566e6af3

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek
detašované pracoviště Nový Jičín
Husova 13
741 01 Nový Jičín

STRÁDALOVÁ Lucie Ing.
Tel: 596 697 149
E-mail: lucie.stradalova@smvak.cz
Značka: 9773/V001465/2014/ST

Ostrava, dne: 12.02.2014

Věc: Komplexní pozemkové úpravy - plán společných zařízení, k.ú. Fulnek
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

K výše uvedené stavbě jsme se dosud nevyjadřovali.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Fulnek.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedených pozemkových úprav na pozemcích v k.ú. Fulnek **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to s **dálkovým přivaděčem pitné vody DN 1600 O, vodovodním řadem DN 200 O a jednotnou kanalizací DN 500 BE** – viz orientační zakres v mapové příloze. Požadujeme respektovat níže uvedené podmínky týkající se umístění a přípravy stavby a podmínky při dotčení přivaděče pitné vody.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Zakres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací doporučujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky vodovod - středisko vodovodních sítí Bílovec, tel. 556 410 015, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. 556 779 268.
- V PD požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízením SmVaK Ostrava a.s. a umístit interakční prvky a výsadbu stromů v rámci navržených biokoridorů mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m,**
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – **2,5 m,**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, **se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího lince.**
- Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženými prvky ÚSES a vnějším lincem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

 **aqualia**

Dotčení přivaděče pitné vody:


Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 1600 O, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 3,5 m od vnějšího lince potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5 m.

Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Je nutno předložit projekt jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma k odsouhlasení (podélný profil v místě křížení).
- Před zahájením projekčních prací doporučujeme provést přesné vytýčení přivaděče v terénu, které Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Krásné Pole (tel. 596942023). Platba za vytýčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 40


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace – situace - parafováno