

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Rokycanova 114/IV

566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-  
29. 6. 2017

NAŠE ZNAČKA

PM038668/2017-203/Mat

VYŘIZUJE

Ing. Petr Matoušek

+420 541 637 275

matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

7. 8. 2017

### Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

(k.ú. Sázava u Lanškrouna; ORP Lanškroun; kraj Pardubický; ČHP 4-10-02-0231)

#### Charakteristika akce:

Dne 29. 6. 2017 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP + DPS (08/2016). Investorem je Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, projektantem Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. (Ing. Tomáš Pavlíček).

Záměrem je stavba polní cesty C3 a průlehu, které byly navrženy v rámci KoPÚ. Polní cesta má mít povrch z asfaltbetonu, šířku 3,5 m a délku 791,4 m. Vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0 %. Po levé straně cesty má být realizována levostranná drenáž délky 380,2 m a následně pravostranný příkop délky 412,4 m. Svah příkopu přilehlý ke komunikaci má mít sklon 1:1,5, svah protilehlý má mít sklon 1:1. V příkopu má být realizováno celkem 40 ks kamenných prahů o šířce 0,6 m a hloubce 0,6 m. Převod vody z drenáže do příkopu má být umožněn příčným propustkem pod navrženou cestou. Příkop má navazovat na nový propustek DN 1000 (převede  $Q_{100} = 0,97 \text{ m}^3$ ) pod stávající komunikací. Propustek má být zaústěn do koryta DVT Lubnický potok. Propustek má být na vtoku opatřen sedimentačním prostorem a česlemi. Místo zaústění do DVT Lubnický potok má být opevněno dlažbou do betonu, která má být stabilizována prahy zavázanými za břehové hrany. Stabilizační prahy mají být provedeny z lomového kamene 40 kg s prolitím cementovou maltou. Délka opevněného koryta vč. prahů má být 10,2 m. Stávající opevnění DVT Lubnický potok ze žlabovek a přílozých betonových desek má být v předmětném místě odstraněno.

Průleh má být rozdělen do tří částí. Svodný průleh 1 má mít délku 451,4 m, sběrný průleh 2 má mít délku 312,0 m a sběrný průleh 3 má mít délku 167,0 m. Průlehy mají být široké, miskovitého tvaru, a mají být udržovány jako trvalé travní plochy. Sběrné průlehy mají být doplněny o hrázku výšky 0,33 – 0,4 m. Průlehy mají mít šířku 5,39 – 9,05 m a hloubku 0,26 – 0,55 m. Sběrné průlehy mají být svedeny do svodného průlehu. Zaústění svodného průlehu do DVT Lubnický potok nemá být měněno. Průleh má být ukončen ve stávající šachtě, ze které je voda odváděna do DVT Lubnický potok plastovým potrubím DN 200 uloženým pod cestou. Při větších srážkách se má voda svedená průlehem plošně rozlívát, přeronom přes korunu cesty, do přilehlých polností. V místě přeronu (při  $Q_{100}$  jde o délku 68,8 m a výšku hladiny v nejnižším místě koruny cesty 120 mm) je navržena stabilizace vozovky. Krajinice vozovky mají být opatřeny betonovými prahy, protilehlý svah cesty má být opevněn lomovým kamenem o hmotnosti 40 kg s prosypáním zeminou. Cesta je v násypu, tudíž je v místech průlehu nad cestou retenční prostor pro objem povodně mezi  $W_2$  a  $W_5$ .

Stavba se nachází u DVT Lubnický potok v ř.km 7,600.

**I. Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Lubnický potok (IDVT 10191691)**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí a správce vodního toku následující

**stanovisko:**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
2. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
3. Při výkopových a jiných pracích v blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a bude zabráněno jeho erozivnímu smyvu do koryta. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
4. Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak zasahováno do břehové linie koryta.
5. Vlivem přeložených opatření na odvod povrchových vod ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků a polní cesty, nesmí docházet ke škodám na upraveném korytě DVT Lubnický potok a k zanášení vodního toku materiálem smytým z polí.
6. Množství odváděných vod a časový průběh odtoku z území nesmí, v rámci předložené akce, negativně ovlivnit současné poměry v DVT Lubnický potok.
7. Opevnění vyústního objektu z kamenné dlažby do betonu bude mít urovnaný líc a budou výškově a sklonem navazovat na okolní upravené koryto vodního toku.
8. Čištění (odstraňování sedimentu z betonové jímky a naplavenin na česlích) a kontrola vtokového objektu bude dle potřeby (po vydatných srážkách apod.; min. ale 1 x za 2 měsíce) prováděna majitelem resp. provozovatelem zařízení. V případě zjištění nedostatečné kapacity sedimentačního prostoru (rychlé zanášení) bude přistoupeno k jeho přestavbě a zkapacitnění.
9. Bude prováděna pravidelná údržba průlehů a příkopu, která musí prvotně směřovat k šetrné údržbě svahů, hrázek a dna zařízení, a byl zachován kvalitní travní drn. Odstraňování nánosů z průlehů a příkopu musí být prováděno maximálně šetrně z pohledu možného nastartování vodní eroze. Po téžbě musí být provedeno osetí a zajištěna následná údržba těchto ploch.
10. Případný zásah do břehových porostů (kácení, výsadba) bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody, vlastníkem pozemku a správcem toku.
11. V rámci údržby a správy, musí být Povodí Moravy, s.p. umožněn přístup k vodnímu toku. Veškerá potrubí budou do vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodního toku uložena v chrániče odolné pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t. V opačném případě Povodí Moravy, s.p. neručí za škody, které může na potrubí kanalizace způsobit při výkonu svých povinností.
12. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, T. Valenta, tel.: 583 301 293, mob.: 725 014 535, valenta@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dní předem) oznámeno zahájení a ukončení prací.
13. **Přímým správcem vodního toku budou v průběhu stavby odsouhlaseny práce na opevnění koryta vodního toku.**
14. Stávající vyústní objekt DN 200 bude očištěn a případně opraven. **Provedení bude odsouhlaseno přímým správcem vodního toku.**
15. Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu budou předány výkresy skutečného provedení stavby (ve výškovém systému Bpv, s-JTSK).

16. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 85 vodního zákona).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

**II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů**


Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemku státu p.č. 4002 v k.ú. Sázava u Lanškrouna, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, tel.: 585 711 211).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p. (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p. (útv. 203) k příslušnému stupni dokumentace. (kopie tohoto stanoviska)

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-13-

  
Ing. Pavel Bíza  
vedoucí útvaru správy povodí  
Na vědomí  
provoz Šumperk