

Váš dopis zn.: SPU 190263/2018/204/Pil
Ze dne: 9. 5. 2018
Naše značka: SPU 226073/2018
Spisová zn.: SZ SPU

Vyřizuje.: Ing. Karel Bílek
Tel.: 607 893 100
ID DS: z49per3
E-mail: k.bilek@spucr.cz

Datum: 16. 5. 2018

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G. Masaryka 1326
347 01 Tachov

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ NOVÉ SEDLIŠTĚ – VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dopisem ze dne 9. 5. 2018 jste zaslali našemu oddělení žádost o vyjádření k výše uvedené komplexní pozemkové úpravě.

Sdělujeme Vám, že v obvodu komplexní pozemkové úpravy spravuje OVHS následující stavbu vodní dílo – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které je v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

název HOZ	rok pořízení	ID majetku	otevřený [km]	zatrubněný [km]	ČHP
Nové Sedliště I – TO3	1983	2200000240-11201000		0,327	1-10-01-021
Nové Sedliště I – TO2	1983	2200000244-11201000		0,400	1-10-01-021
Nové Sedliště I – TO2'	1983	2200000241-11201000		0,085	1-10-01-021
Nové Sedliště I – ÚT2/B	1983	2200000242-11201000		0,118	1-10-01-021

V obvodu KoPÚ se dle nám dostupných informací nacházejí i odvodněné pozemky podrobným odvodňovacím zařízením (POZ). Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Orientační zakres ploch s podrobným odvodňovacím zařízením (POZ), které je součástí pozemků, přikládáme. Odvodněné plochy jsou v mapě vyznačeny modrou vlnkou. Trasa HOZ je zakreslena modře s popisem. Skutečný rozsah a stav POZ nám není znám.

Vzhledem k výskytu HOZ a POZ v zájmovém území je nutno v rámci návrhu plánu společných zařízení (např. polních cest) a návrhu nového uspořádání pozemků respektovat tyto podmínky:

- zakreslit trasu HOZ a plochy POZ do hlavního výkresu PSZ

- navrhnout taková opatření, aby byla po jejich realizaci i nadále zachována funkčnost odvodňovacího systému (POZ i HOZ)
- zajistit přístup k objektům HOZ za účelem kontroly a případných oprav
- výsadba nad zatrubněnými HOZ není přípustná
- na trubních kanálech HOZ požadujeme zaměřit šachty a jiné objekty (vtoky, výusti apod.)
- vlastníci nově navržených pozemků, pod kterými se nalézají zatrubněné úseky HOZ, budou seznámeni s existencí tohoto zařízení
- bude-li v rámci PSZ navrženo opatření, které se bude dotýkat stavby vodního díla HOZ, požadujeme jej předložit k odsouhlasení technického řešení
- při výstavbě nebo rekonstrukci polních cest, sjezdů na pole a výhyben nebo jiných staveb (např. biokoridory, PPO, protierozní opatření) požadujeme dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Mgr. Petra Tomášková v.r.
vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státního pozemkového úřadu

Přílohy: situace se zákresem HOZ a POZ