



Obyčejně

Naše zn.:  
Vyřizuje:  
Tel.:  
E-mail:  
Datum: 21. 11. 2017

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.  
Koterovská 574/177  
326 00 Plzeň

**Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy - stanovisko k projektu pro stavební řízení**

Dne 20. 11. 2017 jste nám předložili žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Zhotovitelem PD je D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., objednatel je Státní pozemkový úřad.

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu vedlejší polní cesty, která bude zajišťovat zpřístupnění pozemků, umožní odklon provozu zemědělské techniky od průjezdu obcí Krsy a má rovněž krajinnotvornou a protierozní funkci.

V prostoru stavby je uložen přírodní vodovodní řad z VDJ v majetku Vodárenské a kanalizační a.s., jejíž provoz zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu.

Upozorňujeme investora na nutnost dodržení následujícího postupu:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu rozvodu vody v Nýřanech, vedoucí |
2. Před prováděním zemních nebo jiných prací v prostoru uložení vodovodu je nutné objednat vytýčení v terénu, které na objednávku provede Stávající vodovodní řad nesmí být stavbou poškozen.
3. Bude zachováno předepsané krytí vodovodu v prostoru stavby odpovídající nezámrzné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.
4. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího vodovodního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky provozu vodovodů VODÁRNY PLZEŇ a.s.
5. V případě že dojde v průběhu stavebního řízení ke změně s dopadem na zařízení provozovaná VODÁRNOU PLZEŇ a.s. musí být tyto změny znovu projednány a odsouhlaseny.

S předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedených bodů souhlasíme.

**Příloha**  
PD

**Kopie**  
PR, VPN  
VaK a.s., Nerudova 25, 301 00 Plzeň