

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O12020002621

Václav Šobr

+420 387 761 677

+420 387 761 225

vaclav.sobr@cevak.cz

05. listopad 2012

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Tyršova 273

Chudonice

339 01 Klatovy 1

Horažďovice - Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH1 (stavební řízení)

Projektová dokumentace řeší stavbu - výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v rámci realizace plánu

společných zařízení podle schváleného návrhu "Komplexní pozemkové úpravy Horažďovice - část" v k. ú. Horažďovice.

Navrhovaná polní cesta se přímo napojuje na hlavní polní cestu NCH 1 a tvoří spojnici mezi touto polní cestou a intravilánem obce Horažďovice - Předměstí. Polní cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků v řešeném území komplexní pozemkové úpravy a ke zlepšení prostupnosti daného území. Konec úpravy je v napojení na silnici 11/139 Horažďovice - Blatná.

Stavba komunikace se nachází na jižním okraji obce Horažďovice - Předměstí, pozemky pro stavbu komunikace jsou určeny schválenou komplexní pozemkovou úpravou.

Dle ČSN 736109 je polní cesta zařazena do kategorie "hlavní polní cesta jednopruhová P 5,00/30" s výhybnami.

V zájmovém území stavby provozujeme vodovod pro veřejnou potřebu, kanalizaci neprovozujeme.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - David Tušil, tel.: 607 657 930, david.tusil@cevak.cz; Michal Janča, tel.: 602 274 088, michal.janca@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - Provozní středisko Horažďovicko, Zdeněk Stulík, tel.: 602 184 267. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Upozornění:

- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Václav Šobr
referent vyjadřovací činnosti



ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (8)

Přílohy: projektová dokumentace