











 osvětlení
 vypínač příslušný světlu
 výška inst. rámečku
 velikost vícenásobného rámečku (tři-rámeček)
 pozice ve vícenásobném rámečku (druhá pozice)

Legenda svítidel – upřesnění architekt	
	LED svidlo, IP44, zapuštěná montáž do SDK, 230V/50Hz, 12W
	LED pásek 4W/m, 12V DC
	Piktogram nouzového osvětlení, bat. zář. zdroj t=60min
	Svidlo 230V/50Hz - dodávka stavby
	Svidlo 230V/50Hz, inverter a bat. zdroj t=60min - dodávka stavby
	Svidlo lineární 230V/50Hz - dodávka stavby
	Svidlo lineární 230V/50Hz, inverter a bat. zdroj t=60min - dodávka stavby
	Kabelový vývod se zdrojem 12V
	Vývod 1f - osvětlení

- Kabelová vedení v podhledech
- Světidla v prostoru recepcy a zázemí recepcy dodávkou stavyb, profese elektro provede napojení svítlidel
- Světla v prostoru soc. zázemí jednotlivých pater dodávkou elektro. Světla do SDK podhledu s krytím IP44
- Spolu s osvětlením ovládaný odťahy. Ventilátory jsou dodávkou VZT. V případech kde doběh není dodávkou VZT bude instalován do podhledu člen pro doběh (např. SMR-2 230). V kuchyních jsou odťahy ovládaný vypínači na stěně se signální doutnavkou (bez doběhu)
- Ovládané osvětlení kaliskými vypínači

Osvětlení doplněno piktogramy ze směry úniku a v hale orientčním osvětlením (stava doběh světla s bat. zdroji, profese elektro provede napojení)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 SUBDODAVATEL:				Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
				ČÍSLO PARÉ:			
NÁZEV AKCE:		Stavební úpravy hygienického zázemí a recepcie v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkájo	
				ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
				HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
				PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
				ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL:
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM:		06.07.2018	
OBCHODNÍ SOUBOR:				MĚŘÍTKO:		1:75	
				STUPEŇ PD:		DPS	
				KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
OBSAH:		OSVĚTLENÍ - 3.NP_OBJEKT B		ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	
				1314_05_D.1.4.4_06			