


VÝŘEZ 6



LEGENDA:

- Potrubí otopných těles – nové potrubí
- Potrubí otopných těles – stávající potrubí
- Potrubí ÚT – demontované potrubí
- Deskové otopné těleso s bočním připojením – stávající
- Otopné těleso – demontované
- Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením RADIK KLASIK (označení: typ – výška x délka)
- Ocelové deskové otopné těleso se spodním připojením RADIK VENTIL KOMPAKT (označení: typ – výška x délka)
- Trubkové těleso KORALUX RONDO MAX-M (označení: typ – výška.délka)
- Lavicový konvektor KORALINE s dřevěnou deskou v designu americký ořech (označení: typ – výška.délka)



2

Způsob označení nových stoupaček ÚT

Hranice dispozičních úprav

LEGENDA ARMATUR:


- TV Radiátorový ventil na tělese RADIK VK + term. hlavice
- TPV Radiátorový ventil HEIMEIER V-exact II, DN 15, přímý + term. hlavice
- TRV Radiátorový ventil HEIMEIER V-exact II, DN 15, rohový + term. hlavice
- TVA Radiátorový ventil, DN 15, axiální (dod. s otopnou lavicí) + term. hlavice
- MLX Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux, DN 15, rohový + term. hlavice
- PŠ Radiátorové připojovací šroubení DN 15, přímé
- RŠ Radiátorové připojovací šroubení DN 15, rohové



POZNÁMKA:

- Vlivem dispozičních úprav dochází k úpravám otopného systému.
- Podkladem pro tento návrh byla obhlídka míst dotčených změnami.
- Stávající potrubí je ocelové. Připojky otopných těles jsou vedeny v drážkách ve stěnách.
- Trasy stávajícího potrubí a možnosti připojení nového potrubí ověřit na stavbě před zahájením prací.
- Velikosti a typy stávajících otopných těles byly zjištěny obhlídkou místa. V PD jsou velikosti stávajících otopných těles uvedeny menším písmem. Pouze otopné těleso v recepci nebylo možné zaměřit.
- Nová otopná tělesa ve vstupní hale s recepcí budou dodána v antracitové barvě dle požadavku interiéru (před objednáním nutno barvu odsouhlasit). Stávající otopná tělesa opatřit nátěrem v požadované barvě.
- Nová otopná tělesa budou na stávající systém připojena ocelovým potrubím DN 15. Zakreslené stávající potrubí (připojky a stoupačky) je pouze předpokládáno, nové potrubí bude napojené na stávající rozvody. Při výměně otopného tělesa budou stávající připojovací potrubí upravena.
- Lavicový konvektor s deskou KORALINE bude objednán s deskou v designu americký ořech (požadavek interiéru).
- Stávající otopná tělesa, která zůstanou ponechána, se z důvodu nové výmalby a obkladů zdemontují a znovu se připojí na stávající rozvody.
- Vzhledem k úpravám otopného systému je nutné celý systém dotčený změnami přeregulovat!
- Otopná tělesa v zázemí recepcce budou dodána nová, případně zůstanou ponechána stávající, která se vyčistí a provede se jejich nový nátěr.
- Nové a upravované potrubí bude v drážkách ve stěnách a v podhledech tepelně izolováno dle platné legislativy.
- Trasy ÚT při realizaci koordinovat s ostatními profesemi.
- Budou-li během realizace zjištěny jiné skutečnosti, než jsou v PD předpokládány, bude navržené řešení řešení upraveno po konzultaci s projektantem.

VÝŘEZ 7



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha
201	Kuchyňka	5.88 m²
202	Umyvárna	5.31 m²
203	Sprcha	2.74 m²
204	Umyvárna	6.18 m²
205	WC	6.60 m²
206	Předsíň WC	6.39 m²
207	Úklid	1.89 m²
208	Umyvárna	10.53 m²
209	WC	2.49 m²
210	Kuchyňka	5.03 m²
211	Předsíň WC	2.44 m²
212	WC pisoáry	4.58 m²
213	WC	1.48 m²

Celkem 61.54 m²