


Značení schématických značek:



OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM – OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Legenda

	Zásuvka 230V
	Kabelový vývod 1f
	Rozvaděč NN
	Zdroj pro aut. splachování/dávkovač
	Senzor aut. splachování/dávkování
	Kabel CYKY-J
	PE ochranné pospojování

Pozn.:

– Provedena úprava patrových rozvaděčů dle 1p. schématu, jež jsou součástí PD

– Na toaletách provedena silová příprava pro napájení automatických dávkovačů a aut. splachování. Zařízení je dodávkou ZTI, profese lektra provede napájení dle pokynů výrobce


– Kabelové trasy vedeny od rozvaděče svisle do podhledů a v podhledech na siciálky a zázemí ke koncovým prvkům elektroinstalace

– V prostoru recepce provedena úprava elektroinstalace zázemí dle PD. Napájení technologií (aut. dveře, turnikety, skener atp.) zůstane zachováno beze změny a není předmětem PD

– Zásuvky v upravených kuchyňkách budou instalovány v součinnosti s dodavatelem truhl. výrobků

– Prostorovou a výkonovou kapacitu jednotlivých podružných rozvaděčů zajistí správa objektu a není předmětem PD

– Rušení stávajících prvků elektroinstalace pouze v případě, že rušení prvku nebude mít dopad mimo rekonstruovaný prostor. V opačném případě bude zachováno



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INVESTOR/OBJEDNATEL:	AUTORIZACE:
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz	Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3	
	SUBDODAVATEL:	ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV AKCE:	MANAŽER PROJEKTU:	Ing. Filip Hačkajlo
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3	ARCHITEKT:	Ing. arch. Lenka Kanalošová
	HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. Markéta Kozelská
	PROJEKTANT:	Ing. Leoš Kaňa
	ZAKÁZKA Č.:	1314
	ODDÍL:	05
STAVEBNÍ OBJEKT:	DATUM:	06.07.2018
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	MĚŘÍTKO:	1:75
OBCHODNÍ SOUBOR:	STUPEŇ PD:	DPS
	KÓD DOKUMENTACE:	D.1.4.4
OBSAH: ENN - 2.NP_OBJEKT B	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
		1314_05_D.1.4.4_09