

# ROZVADĚČ R

## Úprava

### TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: **STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA:



PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA


VÝVOD: SHORA/ZDOLA

IP:

ROZMĚRY:

3NPE 400/230V 50Hz TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,  
ČSN 33 2000-7-701  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,  
OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,  
OCHRANA ZÁBRANOU,  
OCHRANA POLOHOU,  
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
		 SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkajlo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL: 05
		DATUM:		31.08.2018	
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO:		-	
OBCHODNÍ SOUBOR:		STUPEŇ PD:		DPS	
		KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
OBSAH:		ÚPRAVA ROZVADĚČE R		ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:	
				1314_05_D.1.4.4_11	



ČÍSLO STRANY:

2

VYPRACOVAL


Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU

1314\_05\_D.1.4.4\_11

NÁZEV VÝKRESU:

ÚPRAVA ROZVADĚČE R



Zásuvka pro lednici mimo proudový chránič