



Legenda	
	Zásuvka 230V
	Kabelový vývod 1f
	Rozvaděč NN
	Zdroj pro aut. splachování/dávkovač
	Senzor aut. splachování/dávkování
	Kabel CYKY-J
	PE ochranné pospojování

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
– OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

- Pozn.:
- Provedena úprava patrových rozvaděčů dle 1p. schématu jež jsou součástí PD
 - Na toaletách provedena silová příprava pro napájení automatických dávkovačů a aut. splachování. Zařízení je dodávkou ZTI, profese elektro provede napojení dle pokynů výrobce
 - Kabelové trasy vedeny od rozvaděče svisle do podhledů a v podhledech na sidičky a zázemí ke koncovým prvkům elektroinstalace
 - V prostoru recepce provedena úprava elektroinstalace zázemí dle PD. Napojení technologií (aut. dveře, turnikety, skener atp.) zůstane zachováno beze změny a není předmětem PD
 - Zásuvky v upravených kuchyňkách budou instalovány v součinnosti s dodavatelem truhl. výrobků
 - Prostorovou a výkonovou kapacitu jednotlivých podružných rozvaděčů zajistí správa objektu a není předmětem PD
 - Rušení stávajících prvků elektroinstalace pouze v případě že rušení prvku nebude mít dopad mimo rekonstruovaný prostor. V opačném případě bude zachováno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
				ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkajlo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL: 05
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM:	
OBCHODNÍ SOUBOR:				06.07.2018	
				MĚŘÍTKO:	
				1:75	
OBSAH:				STUPEŇ PD:	
				DPS	
				KÓD DOKUMENTACE:	
				D.1.4.4	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				REVIZE:	
				ENN - 3.NP_OBJEKT B	
				1314_05_D.1.4.4_10	